

Asia: VN/33762/2023

Arviointimuistio terveydensuojelulainsäädännön kokonaisuudistusta varten

Lausunnonantajan lausunto

Yleistä arviointimuistiosta

-

Luku 1 - Taustaa kokonaisuudistuksesta

-

Luku 2 - Nykytilan kuvaus

-

Yleistä

-

Luku 1 - Yleiset säännökset

-

Luku 2 - Viranomaiset ja niiden tehtävät

-

Luku 4 - Ilmoituksenvarainen toiminta

-

Luku 5 - Talousvesi ja lämmin käyttövesi

-

Luku 6 - Jätteet ja jätevedet

-

Luku 7 - Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset

-

Luku 9 - Hautausmaat ja hautaaminen

-

Luku 10 - Tiedonhankinta, tarkastus ja valvonta

-

Luku 11 - Tutkimuslaboratoriot ja maksut

-

Luku 12 - Kiellot ja määräykset

-

Luku 13 - Pakkokeinot ja seuraamukset

-

Luku 14 - Muutoksenhaku ja päätöksen täytäntöönpano

-

Luku 15 - Erinaisiä säännöksiä

-

Tietojärjestelmät

-

Terveydensuojelulain hallintomenettelyjen arviointi ja kehittämistarpeet

-

Liite 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/5015)

- 5§, Mielestämme olisi hyvä, että huoneilman kuivuus otetaan huomioon haittojen arvioinnissa. Kyseistä olosuhdetta esiintyy Suomessa talvikaudella laajasti.
- 6§, Olisiko mahdollista, että lämpötilojen toimenpiderajoja tarkasteltaessa käytettäisiin ”Olosuhteiden pysyvyys”-käsitettä, kuten on käytetty Sisäilmastoluokituksessa 2018 (RT 07-11299).
- 9§, Ehdottomasti painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon arviointi perusteet tulisi erotella säännöksissä selkeästi.
- 10§, Jos vaatimus 6 l/s /hlö poistetaan ja riittävyyttä arvioidaan lisäksi ilmanjaon, tuloilman lämpötilan, siirtoilmareittien ja muiden tekijöiden perusteella, voidaan joutua tekemään laajempia selvityksiä ilmanvaihdon toiminnan tarkastamiseksi ja tarpeenmukaisuuden määrittämiseksi. (Jussi)
- 10§, Ulkoilman mitoitusilmavirralla 4 l/s /hlö, ilmanvaihto on huomattavasti enemmän altis häiriöille, jolloin riski ilmanvaihdon riittämättömyydestä kasvaa. Jos mitoitusarvoa lasketaan, tullaan

IV-koneet tulevaisuudessa mitoittamaan pienemmille ilmamäärille, jolloin tilojen muunneltavuus kärsii ja esim. lapsimäärien kasvaminen voi aiheuttaa ongelmia kiinteistöjen omistajille, koska ilmamääriä ei voida kasvattaa.

- 14§, Tuleeko kemiallisiin tekijöihin uusia altisteita, joiden voidaan katsoa aiheuttavan terveyshaittaa? Esim. POP-yhdisteet ja muuta haitta-aineet?
- 15§, Erittäin suositeltavaa, että VOC-yhdisteille saataisiin määriteltyä yhdistekohtaiset terveysperusteiset ohjearvot. Tämä selkeyttäisi VOC-näytteiden tulkintaa ja vähentäisi epäselviä tilanteita.
- 15§ Hajuhaitan määrittely voi olla haastavaa, koska ihmisten hajukynnykset vaihtelevat. Miten otetaan huomioon erityisherkkien tai aiemmin altistuneiden ihmisten kokema ”kohtuuton hajuhaitta”? Käytetäänkö hajuhaitan arvioinnissa terveysviranomaista tai ulkopuolista asiantuntijaa?

Taloudelliset vaikutukset

-

Ympäristövaikutukset

-

Muut ihmisiin kohdistuvat yhteiskunnalliset vaikutukset

-

Mäkelä Timo
Sitowise Oy - Tutkimus & Tarkastus-yksikkö