

Asia: VN/13193/2025

Lausuntopyyntö: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta

Lausunnonantajan lausunto

1 § Soveltamisala

-

2 § Kunnan vesihuoltosuunnitelman sisältö

-

3 § Omaisuudenhallintasuunnitelman sisältö ja ajan tasalla pitäminen

-

4 § Varautumissuunnitelman sisältö

Talousvesiasetuksen 20 a §:n mukaan talousvettä toimittavalla laitoksella tulee olla riittävä osaaminen ja valmius talousveden desinfiointiin kuuden tunnin kuluessa siitä, kun laitos saa omavalvonnan, viranomaisvalvonnan tai muun seikan perusteella tiedoksi epäilyn raakaveden tai toimittamansa talousveden mikrobiologisesta saastumisesta. Valviran näkemyksen mukaan varautumissuunnitelmassa pitäisi olla pakollisena toimintaohjeet, kuinka laitos aloittaa desinfioinnin 6 tunnin kuluessa tiedon saatuaan ja varmistuu, että talousvesi ei aiheuta terveyshaittaa. Mikrobiologinen saastuminen on mahdollista kaikissa talousvettä toimittavissa laitoksissa ja voi aiheuttaa akuutin terveyshaitan. Tilastojen mukaan talousvesivälitteisistä epidemioista lähes kaikki ovat johtuneet mikrobiologisista saastumisista, joten talousvesiasetuksen säännöksen noudattaminen on tärkeää.

5 § Vesihuoltolaitoksen toiminta palveluiden turvaamiseksi

-

6 § Vesihuollon poikkeamasta ilmoittaminen

Poikkeama-termi voi mennä sekaisin talousveden laadun poikkeaman kanssa eli siis sen, jossa muuttujan pitoisuus on suurempi kuin talousveden laadulle tai tavoitteelle asetettu enimmäisarvo. Olisiko asetuksessa parempi käyttää termiä häiriöstä ilmoittaminen? Säännöksessä olisi hyvä määritellä, minne laitoksen tulee ilmoittaa.

7 § Asiakkaalle toimitettavat tiedot

-

8 § Tietojen välittäminen talousveden loppukäyttäjälle

-

9 § Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa kuvattavat tunnusluvut

-

10 § Vesihuollon tietojärjestelmään toimitettavat tiedot

-

Liitteet 1, 2 ja 3

-

Muu palaute asetuseräluonnokseen

Esittelymuistion 2.3 Vaikutukset-kappaleessa puhutaan säädöksen aiheuttamista taloudellisista ja organisaatio sekä henkilöstövaikutuksista. Valviralle aiheutuu kustannuksia asetuksen 7 §:n mukaisesta velvoitteesta, sillä sen on kehitettävä Vati-järjestelmässä olevaa talousveden laadun raportointilomaketta. Sen avulla Valvira koostaa tiedot yhteenvetoon, jossa esitetään terveydensuojelulain 17 §:n 5 momentin nojalla säädettyjen talousveden laatuvaatimusten ja laatu-tavoitteiden täyttyminen edellisen kalenterivuoden aikana. Lisäksi Valviran on luovutettava edellä mainitut tiedot noin 1400 vedenjakelualueen toimittaman talousveden laadusta Suomen ympäristökeskukselle vuosittain. Valvira näkee järjestelyn, jossa Vati-tietoja välitetään SYKELLE, joka julkaisee tiedoista yhteenvedon jokaiselle vedenjakelualueelle, erinomaisena palveluna vedenkäyttäjille ja samalla varmana keinona toimeenpanna juomavesidirektiivin asiakkaan pyytämättä tiedottamista koskeva säännös. Tähän järjestelyyn viitataan myös esittelymuistion 7 §:ä koskevassa tekstissä: 'Kyse voisi olla esimerkiksi vesi.fi-verkkosivustosta, jossa julkaistaan juomavesidirektiivin edellyttämiä tietoja.'

Kilponen Jaana
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira