

Asia: VN/13193/2025

Lausuntopyyntö: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta

Lausunnonantajan lausunto

1 § Soveltamisala

Tervolan kunta pitää pykälässä määritellyä soveltamisalaa selkeänä ja tarkoituksenmukaisena

2 § Kunnan vesihuoltosuunnitelman sisältö

Tervolan kunta pitää hyvänä, että vesihuoltosuunnitelman sisältö on pääpiirteissään määritelty. MMM:n tulee laatia selkeä ohjeistus sekä malli vesihuoltosuunnitelmasta, jotta kuntien tiedot ja esitystapa olisivat yhtenäisiä sisällöltään. Valmiit mallipohjat vähentäisivät kuntien työtaakkaa valmistelussa.

3 § Omaisuudenhallintasuunnitelman sisältö ja ajan tasalla pitäminen

Suunnitelma-aika 20 vuotta on kohtuuttoman pitkä, tarkoituksenmukaisempi suunnittelujänne olisi 10 vuotta. Vesilaitoksien, pumpppaamojen ja linjastojen osalta suunnitelmat olisivat 10 vuoden jaksoissa toteutumiskelpoisia ja järkevästi suunniteltavissa. Investointi- ja taloussuunnitelma linkittyvät kiinteästi toisiinsa, joten myös taloussuunnitelma olisi perusteltua laatia 10 vuoden aikajänteelle.

Suunnitelmista olisi hyvä laatia malliasiakirja. Se helpottaisi vesihuoltolaitosten suunnittelutyötä ja toisaalta myös viranomaisten valvonta sekä ohjaustyötä.

4 § Varautumissuunnitelman sisältö

Pykälässä on määritelty selkeästi varautumissuunnitelman sisältö, joka on toimeenpanon kannalta hyvä asia. MMM tulee laatia asetukseen pohjautuen selkeät valtakunnalliset ohjeet sekä mallilomakkeet, jotka helpottavat kuntien työtaakkaa.

5 § Vesihuoltolaitoksen toiminta palveluiden turvaamiseksi

Tervolan kunta pitää tärkeänä palveluiden turvaamista, mutta toteaa samalla, että velvoitteet saattavat nostaa kustannuksia. Palvelujen turvaamiseksi olisi toimintavarmempaa, jos vesihuoltolaitos tai laitokset yhdessä yhtenäistäisivät laitteita ja laitteistojaan ja muodostaisivat alueellisia varmuusvarastoja kriittisten materiaalien osalta pelkkien sopimusten sijaan.

Tervolan kunta esittää, että henkilövarausten tekemisen ohella pykälässä säädettäisiin myös mahdollisten kalustovarausten tekemisestä.

6 § Vesihuollon poikkeamasta ilmoittaminen

Asetuksen 6 §:ssä tarkennettaisiin sitä, milloin vesihuollon poikkeaman arvioidaan

ylittävän vesihuoltolain mukaisen ilmoittamiskynnyksen, eli milloin vesihuollon

poikkeama on merkittävä. Asetuksessa ei ole selkää viittausta vesihuoltolain 15 §:ään.

Asetusluonnoksesta ei myöskään ilmene, minne poikkeamasta ilmoitetaan. Lisäksi kriteerit ovat epäselvät myös esimerkiksi sen osalta tarkoitetaanko yli 50 %:lla vesihuoltolaitoksen asiakkaista koko laitoksen asiakasmäärää vai mahdollisesti vedenjakelualueetta, jota poikkeama koskee. Esitetyt rajat eivät sovellu pienille alle 5000 asukkaan kunnille sellaisenaan.

7 § Asiakkaalle toimitettavat tiedot

Lähtökohtana tulisi olla, että asiakkaalle toimitettavat tiedot tulee olla vesilaitoksen tai kunnan verkkosivuilla julkaistuna siltä osin kuin ne ovat julkisia mm. veden hinta. Pienemmillä laitoksilla ei välttämättä ole realistisia mahdollisuuksia ylläpitää palvelua, josta tiedot olisivat saatavilla ja tietojen koostaminen ja lähettäminen manuaalisesti sitoo resursseja.

8 § Tietojen välittäminen talousveden loppukäyttäjälle

Pykälä on selkeä ja antaa vesihuoltolaitoksen asiakkaalle vapauden valita tietojen toimitustavan loppukäyttäjälle

9 § Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa kuvattavat tunnusluvut

Toimintakertomuksessa kuvattaviin tunnuslukuihin olisi tarpeen lisätä myös laskuttamattoman veden osuus, mikä olisi pelkkää määrää informatiivisempaa ja antaa selkeämmän kuvan vesihuoltolaitoksen verkoston kunnosta

Lisäksi olisi aiheellista lisätä tunnuslukuihin myös oman veden tuotannon määrä sekä ostetun veden määrä.

10 § Vesihuollon tietojärjestelmään toimitettavat tiedot

Vesihuollon tietojärjestelmään toimitettavat tiedot ovat hyvä seurantajärjestelmä vuosittaiseen seurantaan.

Liitteet 1, 2 ja 3

-

Muu palaute asetusluonnokseen

Tervolan kunta pitää tärkeänä, että asetuksessa huomioidaan vesilaitoksien eroavaisuudet kooltaan ja toiminta-alueeltaan.

Tervaniemi Sari
Tervolan kunta

Simoska Mika
Tervolan kunta