

Asia: VN/13193/2025

## **Lausuntopyyntö: luonnos valtioneuvoston asetukseksi vesihuollosta**

### **Lausunnonantajan lausunto**

#### **1 § Soveltamisala**

Ei lausuttavaa

#### **2 § Kunnan vesihuoltosuunnitelman sisältö**

Vesihuoltosuunnitelman tulisi palvella kuntaa, kunnan asukkaita ja kunnan alueella

toimivia vesihuoltolaitoksia. Pienien vesilaitoksien osalta on hyvä, että vähimmäisvaatimukset jättävät kunnille liikkumavaraa

vesihuoltosuunnitelman laatimisen toteuttamisessa.

#### **3 § Omaisuudenhallintasuunnitelman sisältö ja ajan tasalla pitäminen**

Vesilaitoksen näkökulmasta 20 vuoden talous- ja omaisuudenhallintasuunnitelman laatiminen voi olla haastavaa ja osin epärealistista. Näin pitkälle ulottuva ennustaminen sisältää huomattavaa epävarmuutta esimerkiksi kustannuskehityksen, investointitarpeiden ja toimintaympäristön muutosten osalta. Käytännön toteutus vaatii selkeitä ohjeita ja ennustemalleja, erityisesti talousennusteiden laatimiseen, jotta suunnitelmat olisivat vertailukelpoisia ja tarkoituksenmukaisia. Erityisesti talousennusteiden laatimiseen, omaisuuden kunnon arviointiin ja investointitarpeiden tunnistamiseen tarvitaan yhtenäistettyjä menetelmiä ja ohjeita. Vesihuoltoa valvova viranomainen voisi tehdä vesilaitoksille yhtenäisen asiakirjamallin mihin tietoja kerätään, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia.

#### **4 § Varautumissuunnitelman sisältö**

Esitetyt vaatimukset varautumissuunnitelmalle ovat kokonaisuudessaan perusteltuja, mutta niiden käytännön toteutus voi olla erityisesti pienemmille laitoksille kuormittavaa. Pienemmille vesihuoltolaitoksille suunnitelmien laatiminen ja vuosittainen päivittäminen voi muodostua merkittäväksi haasteeksi resurssien rajallisuuden vuoksi. Laaja-alainen suunnittelu edellyttää erityisosaamista, aikaa ja mahdollisesti uusien tietojärjestelmien hankintaa. Käytännön toteutus voi

olla vaikeaa ilman selkeitä ohjeita tai mallipohjia, erityisesti silloin, kun vaaditaan arvioita esimerkiksi henkilöstön luotettavuudesta, jonka määrittely ja todentaminen voivat olla tulkinnanvaraisia.

Monet luonnoksen velvoitteista, kuten vuosittain päivitettävät suunnitelmat, kattava riskinarviointi ja laajat raportointivaatimukset, voivat muodostua raskaiksi pienille vesihuoltolaitoksille. Laitoksen koon ja toiminnan laajuuden huomioon ottaminen on luonnoksessa mainittu, mutta sen tulisi näkyä selkeämmin konkreettisissa soveltamisohjeissa ja raportoinnin vaatimustasossa. Ilman erillisiä tukitoimia, kuten valmiita mallipohjia, tietojärjestelmiä ja alueellista asiantuntija-apua, vaarana on, että osa pienemmistä laitoksista ei kykene täyttämään vaatimuksia riittävällä tasolla.

#### **5 § Vesihuoltolaitoksen toiminta palveluiden turvaamiseksi**

Ei lausuttavaa

#### **6 § Vesihuollon poikkeamasta ilmoittaminen**

Tarkennusta ilmoituskynnnykseen. Ilmoituskynnys ylittyy, jos poikkeama koskee tai voisi koskea yli puolta vesihuoltolaitoksen asiakkaista. Koskeeko tämä siis koko vesilaitoksen asiakkaita vai tietyn alueen vedenjakelun piirissä olevia?

#### **7 § Asiakkaalle toimitettavat tiedot**

Ei lausuttavaa

#### **8 § Tietojen välittäminen talousveden loppukäyttäjälle**

Ei lausuttavaa

#### **9 § Vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa kuvattavat tunnusluvut**

Ei lausuttavaa

#### **10 § Vesihuollon tietojärjestelmään toimitettavat tiedot**

Ei lausuttavaa

#### **Liitteet 1, 2 ja 3**

-

#### **Muu palaute asetusluonnokseen**

-

Katajisto Petri  
Harjavalan kaupunki - Tekniset palvelut / Toimialajohtaja