

Työ - ja elinkeinoministeriö

23.4.2012

PL 32

00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo@tem.fi

TEM

23.04.2012

TEM/767/00.04.01/2012

TEM 036:00/2012

LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN EHDOTUKSEEN TOIMENPITEISTÄ SÄHKÖNJAKELUN VARMUUDEN PARANTAMISEKSI SEKÄ SÄHKÖKATKOJEN VAIKUTUSTEN LIEVITTÄMISEKSI


Kiitämme mahdollisuudesta saada lausua mielipiteemme ehdotukseenne sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi. Näemme Työ- ja elinkeinoministeriön esittämät lainsäädäntömuutokset pääosin erittäin myönteisinä ja perusteltuina sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi. Yhdymme Energiateollisuus ry:n tekemään lausuntoon, mutta haluamme korostaa osaltamme erityisesti alla esitettyjä osatekijöitä.

Keskijännite- ja pienjännitejohtojen maakaapeloinnin osalta näemme erinomaisena, että työ- ja elinkeinoministeriö on ottanut vahvan myönteisen kannan maakaapeloinnin edistämiseksi. Samalla haluamme korostaa, että sähkö-, tietoliikenne-, vesi- ja viemäriverkkojen yhteisrakentamista tulee edistää sekä sijoituslupakäsittelyä yksinkertaistaa ja nopeuttaa sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Odotamme, että lupakäytännöt helpottuvat ja nopeutuvat lakimuutoksia aiemmin. Lisäksi sähköverkon maakaapeleiden sijaintitiedon tarkkuusvaatimukset tulee olla realistisia. Jo asennettujen maakaapeleiden sijaintitiedolle ei tule jälkikäteen asettaa liian tiukkoja tarkkuusvaatimuksia. Sähkökaapeleiden asentamisessa maanteiden sisäluiskaan tulee noudattaa normaalia sähköturvallisuusmääräysten mukaista asennustapaa ilman lisävaateita.

Ennaltaehkäisevien toimenpiteiden osalta jakeluverkon reunusmetsissä emme pidä muistiossa esitettyä säädösehdotusta jakeluverkon osalta tarpeellisena. Emme näe, että ehdotus merkittävästi parantaisi nykytilannetta vaan kustannusnousu voi jopa hidastaa verkon uusimista säävarmalla tekniikalla. Näemme myös riskinä sen, että jatkossa vastuu reunusmetsien ennaltaehkäisevistä hoitotoimenpiteistä jäisi käytännössä yksinomaan jakeluverkon haltijoille. Maanomistajien omaa vastuuta reunusmetsien hoidossa tulee myös korostaa sähkönjakeluverkon toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Kunnioittavasti

LNI Verkko Oy



Tapani Liuhala
toimitusjohtaja

LNI VERKKO OY

OSOITE
PL 2, 33901 Tampere

KÄYNTIOSOITE
Patamäenkatu 7, 33900 Tampere

PUHELIN
020 586 11

FAKSI
020 586 4444

Y-TUNNUS
1842077-5

KOTIPAIKKA
Tampere