



Lausunto toimitilojen tietoturvaohjeesta

Ohje on kattava, muttei poista viranomaisen velvoitetta tutustumista ohjeen perusteina oleviin lakeihin, asetuksiin ja muihin ohjeisiin. Ohjeen kantavana teemana on tietoturvallisuuden takaaminen kaikissa olosuhteissa, muttei huomioida periaatetta viranomaisen toiminnan avoimuudesta. Ohjeessa olevat sopimusohjat sopivat pohjiksi ja ohjaavat ohjeen lukijaa tutustumaan tarkemmin lähteinä oleviin kohteisiin. Kriittikää ohje saa raskaasta lähestymistavasta ja epäyhtenäisestä esitystavasta.

Ohjeessa on puutteita tai toivottavia lisäyksiä:

- Ajoestevaihtoehtona pollareita ei ole mainittu.
- Turvajärjestelmien keskittimien tai väyläohjaimien fyysistä sijoittelemista ei ole mainittu. Korkeamman turvaluokan tilan kulunvalvontaoven ovipäänteen tai ovea ohjaavan keskittimen tai väyläohjaimen ei tulisi sijaita alemman turvaluokan alueella ainakaan ilman asian huomioimista ja laitteen riittävää suojausta. Tilojen rakenteita muutettaessa tämä jää usein helposti huomioimatta.
- Ei ole otettu kantaa kulunvalvonta- ja tunkeutumiseneston yms järjestelmien hallintaterminaalien sijoitukseen ja käyttöpolitiikkaan. Julkisella vyöhykkeellä (esim. respassa) ei hallinnoitaisi korkeampien vyöhykkeiden pääsyoikeuksia tai tunkeutumisen eston ja talotekniikan järjestelmiä.

Lisäksi muutama esitystapatoive:

- Lähdeluettelo aakkosjärjestykseen.
- Muutamia epäloogisia lauserakenteita, jotka ovat korostettuna toimitilaohjeliitteessä.
- Määritelmät ja lyhenteet dokumentin alkuun