

YKSITYISKOHTAISET ESITYKSET MUUTETTAVISTA KOHDISTA:**Sivu 9; Turvallisuusvyöhykkeet**

"Turvallisuusvyöhykkeet ovat rajattuja alueita, joiden ulkokuoren ja sen aukkojen turvallisuuteen kohdistuu erityisiä vaatimuksia."

Esitetään muutettavaksi muotoon; "..., joiden **ulkokuoreen** ja sen..."

Sivu 15; Työntekijöiden turvallisuus

"Tässä ohjeessa esitettyjä fyysisen turvallisuuden toimenpiteitä toteutettaessa tulee huolehtia siitä, etteivät tiedon turvaamiseen tähtäävät ratkaisut aiheuta henkilöturvallisuusriskejä."

Esitetään muutettavaksi muotoon;

"Tässä ohjeessa esitettyjä fyysisen turvallisuuden toimenpiteitä toteutettaessa tulee huolehtia siitä, etteivät tiedon turvaamiseen tähtäävät ratkaisut aiheuta henkilöturvallisuusriskejä. *Toimitilojen turvallisuusvyöhykkeiden suunnittelu kannattaa tehdä yhteistyössä rakentamissuunnittelijan ja pelastushenkilöstön kanssa siten etteivät poistumisreitit ja savuntuuletuslohkot mahdollista oikeudetonta pääsyä alemmalta turvallisuusvyöhykkeeltä ylemmälle.*"

Sivu 17 Lukitusjärjestelyt

"Pelastuslaitoksen pääsy kohteelle on sovittava pelastusviranomaisen kanssa."

Esitetään muutettavaksi muotoon;

"Pelastuslaitoksen pääsy kohteelle on sovittava pelastusviranomaisen kanssa. *Pelastuslaitoksen reittiavaimet tulee säilyttää valvotuissa putkilukoissa. Kiinteistön ulkopuolella olevalla reittiavaimella ei saa päästä suoraan korotetun tai korkean vyöhykkeen tiloihin, vaan suunnitellun hyökkäysreitin varrella kiinteistön sisällä on toinen valvottu putkilukko joka mahdollistaa palokunnan pääsyn korotetun tai korkean vyöhykkeen tiloihin.*"

Sivu 17 Ikkunarakenteet

"Ikkunarakenteiden tulee olla erityisesti kiinnitykseltään niin kestäviä, että ne antavat turvallisuuden kokonaisjärjestelyt huomioon ottaen riittävän pitkän vasteajan tunkeutumisyritystä vastaan."

Esitetään muutettavaksi muotoon;

Ikkunarakenteiden tulee olla erityisesti kiinnitykseltään **sekä karmien kestävyydeltä ja lukitukseltaan** niin kestäviä, että ne antavat turvallisuuden kokonaisjärjestelyt huomioon ottaen riittävän pitkän vasteajan tunkeutumisyritystä vastaan.

Sivu 18 Vasteaikavaatimukset

”Turvallisuusvyöhykkeitä sisältävän toimitilan vartiointi ja valvonta on järjestettävä siten, että poliisi- tai vartijahenkilöstö saa indikaation tunkeutumisesta siinä määrin ajoissa, ettei tunkeutuja ehdi saada haltuunsa salassa pidettävää tietoa.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Turvallisuusvyöhykkeitä sisältävän toimitilan vartiointi ja valvonta on järjestettävä siten, että poliisi- tai vartijahenkilöstö saa indikaation tunkeutumisesta siinä määrin ajoissa, ettei tunkeutuja ehdi saada haltuunsa salassa pidettävää tietoa *ennen kuin vaste on paikalla.* ”

Sivu 22

Kaavion otsikkotiedoissa on ”Keltaisen” turvallisuusvyöhykkeestä käytetty lyhennettä TL III, olisi loogisempaa että merkintä olisi ST III TL, kuten sivulla 12 kuvassa Turvallisuusvyöhykkeiden väritunnukset.

Liite 1 kohta 38 Vartiointi, sivu 30

”Ilmoitus hälytyksestä heti tilan omistajalle. ”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Ilmoitus hälytyksestä heti tilan *haltijalle.* ” Esimerkiksi Puolustusvoimille on tärkeää että sen tiloista hälytys tulee ensin kohdetta valvovalle Puolustusvoimien turvallisuusvalvontakeskukselle. Muutenkin ao. kohdassa painotetaan haltijaa.

Liite 1 kohta 33 Tunkeutumisen ilmaisinjärjestelmä, sivu 30

”Ovet, aukot, ikkunat ja tilat valvottava tunkeutumisen ilmaisulla (vähintään FK 3-luokka), suositellaan kuoren valvontaa.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Ovet, aukot, ikkunat ja tilat valvottava tunkeutumisen ilmaisulla (vähintään FK 3-luokka), kuori on valvottava.” vrt. KATAKRI.

Liite 1 VAATIMUSTEN TÄYDENNYKSIÄ JA TOTEUTUSSUOSITUKSIA
3.Aidat , sivu 32

"Uudisrakentaminen tapauksissa, joissa aidan ulkonäölle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia;

- aidan h = min 2,40 m
- 2 piikkilankaa (sinkitty teräs 2x1,6mm) ylhäällä, 1 alhaalla.
- silmäkoko max 40x40mm, lanka min 3,0 mm.
- alareuna max. 5cm maan pinnasta.

KELTAINEN ja SININEN turvallisuusvyöhyke: Pylväät halkaisijaltaan 70 mm alumiiniprofiilia (vast.), pylväiden väli enintään 3,00 m, metalliverkon kiinnitysruuvien (vast.) tulee olla aidalla suljetun alueen sisäpuolella."

Esitetään muutettavaksi muotoon;

"Uudisrakentaminen tapauksissa, joissa aidan ulkonäölle **eikä vahvuudelle** ole asetettu erityisiä vaatimuksia **on oltava vähintään:**

- aidan h = min 2,40 m
- 2 piikkilankaa (sinkitty teräs 2x1,6mm) ylhäällä, 1 alhaalla.
- **teräsverkon** silmäkoko max 40x40mm, lanka min 3,0 mm.
- alareuna max. 5cm maan pinnasta.

KELTAINEN ja SININEN turvallisuusvyöhyke: Pylväät halkaisijaltaan 70 mm alumiiniprofiilia (vast.), pylväiden väli enintään 3,00 m, metalliverkon kiinnitysruuvien (vast.) tulee olla aidalla suljetun alueen sisäpuolella.

Suositellaan maastonmuotoja seuraavaa 3m korkea terässäleaita, jonka sälelevyt on kiinnitetty terästolppiin suojanpuolelta.

Terässäleaita on hankinta hinnaltaan kalliimpi kuin verkkoaita, mutta se on pitkäikäisempi, antaa paremman estearvon, toimii hyvänä alustana valvontalaitteille. Korotetulla betoniperustalla terässäleaita toimii myös ajoneuvoesteenä."

Liite 2: Valtionhallinnon toimitilarakentamisen turvallisuussopimusmallit rakentamispalvelut (liite 2.1)

Sivu 37; Määritelmät; 2.3 Salassa pidettävä tieto

Kohtaan esitetään lisättäväksi kappale;

”Asiakas luokittelee ja merkitsee salassa pidettävän tiedon suojaustasoihin. Suojaustasoja on neljä ja ne määrittävät salassa pidettävän tiedon käsittelyn ja säilytyksen suojaus toimenpiteet.”

Sivu 38; Kohta 3.3

”... Asiakas vastaa liitteen ylläpidosta. ...”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Asiakas tarkastaa ja hyväksyy liitteen sisällön. Toimittaja laatii liitteen 2 ohjeet.”

Sivu 38; Kohta 3.4

Onko liite 4 turha, vrt edellinen

Sivu 39; Kohta 5.5

”Asiakkaan antama tarkempi ohjeistus Salassa pidettävien tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä, jota Toimittaja sitoutuu noudattamaan, on liitteessä 2.” Vrt kahta edellistä kohtaa, toimittajan vastuulla ohjeen kirjoittaminen.

Sivu 39; Kohta 5.6

”Toimittaja tiedostaa, että Salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille saattaa olla rikoslain mukaan rangaistava teko.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Toimittaja tiedostaa, että Salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille on rikoslain mukaan rangaistava teko.”

Sivu 41; Kohta 6.6

”Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin luvun 7 mukaisesti, saavat oleskella Toimittajan tai sen alihankkijan Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina. Valvontaa ei edellytetä, mikäli Salassa pidettäviä tietoja säilytetään tai käsitellään Tiloissa siten, että nämä henkilöt eivät voi päästä niihin käsiksi.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin luvun 7 mukaisesti, saavat oleskella Toimittajan tai sen alihankkijan Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina.”

Mikäli henkilöitä, joilla ei ole tietyn tason käsittelyoikeuksia, valvota; voivat he tuoda tiloihin välineitä, joilla myöhemmin henkilön poistuttua voidaan saada tietoon salassa pidettävää tietoa.

Sivu 41; kohta 6.8

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"... Tiloihin, joissa käsitellään suojaustasolle II tai III **(tai tarvittaessa IV)** luokiteltuja Salassa pidettäviä tietoja..."

Sivu 42; Kohta 8.4

Kohtaan esitetään lisättäväksi lause;

"Lisäksi tiloissa tulee olla salassa pidettävien asiakirjojen säilytystä varten lattiaan kiinni pultattuna vähintään EURO II tason kassakaappi."

Mikäli vaste tiloihin on pitkä voidaan riittävä vasteaika saavuttaa käyttämällä kovempaa luokitusta.

Sivu 42; Kohta 9.1

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"... Asiakkaan hyväksymälle lomakkeelle (liite 3) **ja että asiakas hyväksyy hänet** ennen kuin hän saa aloittaa mainittujen tietojen käsittelyn tai saa pääsyn mainittuihin järjestelmiin."

Sivu 42; Kohta 9.2

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"... Asiakkaan hyväksymälle lomakkeelle (liite 3) **ja että asiakas hyväksyy hänet** ennen kuin hän saa oikeuden päästä mainittuihin tiloihin...."

Sivu 43; Kohta 10.3

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"Mikäli Toimittaja **aikoo** käyttää Palvelun toteutuksessa sellaista alihankkijaa, joka käsittelee tai säilyttää Salassa pidettäviä tietoja Suomen rajojen **ulkopuolella ja asiakas sen hyväksyy**, tulee alihankkijasta tarvittaessa hakea"

Sivu 43; Kohta 10.7

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"Toimittajalla ei ole oikeutta saada tietoonsa syytä kielloon jos kiellon perusteena on henkilöturvallisuusselvitys. "

Sivu 44; Kohta 13.1

Kohdasta esitetään poistettavaksi kappaletta;

"Asiakkaan on ilmoitettava tahdostaan suorittaa tarkastus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen ehdotettua tarkastuspäivää. Toimittaja voi ehdottaa uutta päivää tarkastukselle. Uusi ajankohta ei kuitenkaan saa olla myöhemmin kuin kymmenen (10) päivää Asiakkaan ehdottaman päivän jälkeen. Tarkastus saadaan suorittaa kuitenkin enintään kaksi kertaa vuodessa, ellei ole erityisen painavia syitä useammille tarkastuksille tai toisin sovita."

Rajaukset tekevät turvallisuustarkastuksista tehottomia, eivätkä ne kannusta toimittajaa ylläpitämään vaadittua turvallisuustasoa.

Sivu 45; Kohta 13.8

Kohtaan esitetään lisättäväksi

”Tämä kohta ei koske laissa määrättyjä turvallisuusviranomaisia ja heidän välistään toimittajaa koskevaa tiedon vaihtoa.”

Sivu 47; Kohta 16.3

Kohdasta esitetään poistettavaksi kappaletta;

”... Lisäksi jos Toimittaja on rikkonut tätä Turvallisuussopimusta vähintään kolme kertaa siten, että Asiakkaalle on syntynyt oikeus vaatia luvussa 14 tarkoitettua sopimussakkoa, Asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa välittömästi päättymään *[tai purkaa]* tämä Turvallisuussopimus ja se Pääsopimus, johon tämä Turvallisuussopimus perustuu.”

Edellä mainittu voi johtaa tilanteeseen, jossa toimittaja saattaa yrittää peitellä poikkeamia, eikä poikkeamahavaintoja saada.

**RAKENTAMISEEN LIITTYVIEN SUUNNITTELU- JA
KONSULTTIPALVELUJEN TURVALLISUUSSOPIMUS (liite 2.2)**

Sivu 51; 2.3 Salassa pidettävä tieto

Kohtaan esitetään lisättäväksi

”Asiakas luokittelee ja merkitsee salassa pidettävän tiedon suojaustasoihin. Suojaustasoja on neljä ja ne määrittävät salassa pidettävän tiedon käsittelyn ja säilytyksen suojaus toimenpiteet.”

Sivu 52; Kohta 3.3

”... Asiakas vastaa liitteen ylläpidosta. ...”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Asiakas tarkastaa ja hyväksyy liitteen sisällön. Toimittaja laatii liitteen 2 ohjeet.”

Sivu 52; Kohta 3.4

Onko liite 4 turha, vrt edellinen

Sivu 53; Kohta 5.5

Asiakkaan antama tarkempi ohjeistus Salassa pidettävien tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä, jota Toimittaja sitoutuu noudattamaan, on liitteessä 2. Vrt kahta edellistä kohtaa, toimittajan vastuulla ohjeen kirjoittaminen.

Sivu 53; Kohta 5.6

”Toimittaja tiedostaa, että Salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille saattaa olla rikoslain mukaan rangaistava teko.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

"Toimittaja tiedostaa, että Salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille on rikoslain mukaan rangaistava teko."

Sivu 54; Kohta 6.6

"Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin luvun 7 mukaisesti, saavat oleskella Toimittajan tai sen alihankkijan Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina. Valvontaa ei edellytetä, mikäli Salassa pidettäviä tietoja säilytetään tai käsitellään Tiloissa siten, että nämä henkilöt eivät voi päästä niihin käsiksi."

Esitetään muutettavaksi muotoon;

"Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin luvun 7 mukaisesti, saavat oleskella Toimittajan tai sen alihankkijan Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina."

Mikäli henkilöitä, joilla ei ole tietyn tason käsittelyoikeuksia, valvota; voivat he tuoda tiloihin välineitä, joilla myöhemmin henkilön poistuttua voidaan saada tietoon salassa pidettävää tietoa.

Sivu 55; kohta 6.8

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"... Tiloihin, joissa käsitellään suojaustasolle II tai III **(tai tarvittaessa IV)** luokiteltuja Salassa pidettäviä tietoja..."

Sivu 55; Kohta 8.1

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"... Asiakkaan hyväksymälle lomakkeelle (liite 3) **ja että asiakas hyväksyy hänet** ennen kuin hän saa aloittaa mainittujen tietojen käsittelyn tai saa pääsyn mainittuihin järjestelmiin."

Sivu 55; Kohta 8.2

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"... Asiakkaan hyväksymälle lomakkeelle (liite 3) **ja että asiakas hyväksyy hänet** ennen kuin hän saa oikeuden päästä mainittuihin tiloihin...."

Sivu 56; Kohta 9.3

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

"Mikäli Toimittaja **aikoo** käyttää Palvelun toteutuksessa sellaista alihankkijaa, joka käsittelee tai säilyttää Salassa pidettäviä tietoja Suomen rajojen **ulkopuolella ja asiakas sen hyväksyy**, tulee alihankkijasta tarvittaessa hakea"

Sivu 56; Kohta 9.7

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”Toimittajalla ei ole oikeutta saada tietoonsa syytä kieltoon jos kiellon perusteena on henkilöturvallisuusselvitys.”

Sivu 57; Kohta 12.1

Kohdasta esitetään poistettavaksi kappaletta;

”Asiakkaan on ilmoitettava tahdostaan suorittaa tarkastus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen ehdotettua tarkastuspäivää. Toimittaja voi ehdottaa uutta päivää tarkastukselle. Uusi ajankohta ei kuitenkaan saa olla myöhemmin kuin kymmenen (10) päivää Asiakkaan ehdottaman päivän jälkeen. Tarkastus saadaan suorittaa kuitenkin enintään kaksi kertaa vuodessa, ellei ole erityisen painavia syitä useammille tarkastuksille tai toisin sovita.”

Rajaukset tekevät turvallisuustarkastuksista tehottomia, eivätkä ne kannusta toimittajaa ylläpitämään vaadittua turvallisuustasoa.

Sivu 58; Kohta 12.8

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”Tämä kohta ei koske laissa määrättyjä turvallisuusviranomaisia ja heidän välistään toimittajaa koskevaa tiedon vaihtoa.”

Sivu 60; Kohta 15.3

Kohdasta esitetään poistettavaksi kappaletta;

”Lisäksi jos Toimittaja on rikkonut tätä Turvallisuussopimusta vähintään kolme kertaa siten, että Asiakkaalle on syntynyt oikeus vaatia luvussa 14 tarkoitettua sopimussakkoa, Asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa välittömästi päättymään *[tai purkaa]* tämä Turvallisuussopimus ja se Pääsopimus, johon tämä Turvallisuussopimus perustuu.”

Rajaukset tekevät turvallisuustarkastuksista tehottomia, eivätkä ne kannusta toimittajaa ylläpitämään vaadittua turvallisuustasoa.

KIINTEISTÖPALVELUJEN TURVALLISUUSSOPIMUS (liite 2.3 sivu 62)

Sivu 65; Kohta 3.3

”... Asiakas vastaa liitteen ylläpidosta. ...”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Asiakas tarkastaa ja hyväksyy liitteen sisällön. Toimittaja laatii liitteen 2 ohjeet.”

Sivu 65; Kohta 3.4

Onko liite 4 turha, vrt edellinen

Sivu 66; Kohta 5.5

”...Asiakkaan antama tarkempi ohjeistus Salassa pidettävien tietojen käsittelystä ja säilyttämisestä, jota Toimittaja sitoutuu noudattamaan, on liitteessä 2.” Vrt kahta edellistä kohtaa, toimittajan vastuulla ohjeen kirjoittaminen.

Sivu 66; Kohta 5.6

”Toimittaja tiedostaa, että Salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille saattaa olla rikoslain mukaan rangaistava teko.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Toimittaja tiedostaa, että Salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille on rikoslain mukaan rangaistava teko.”

Sivu 68; Kohta 6.6

”Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin luvun 7 mukaisesti, saavat oleskella Toimittajan tai sen alihankkijan Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina. Valvontaa ei edellytetä, mikäli Salassa pidettäviä tietoja säilytetään tai käsitellään Tiloissa siten, että nämä henkilöt eivät voi päästä niihin käsiksi.”

Esitetään muutettavaksi muotoon;

”Henkilöt, joille ei ole myönnetty oikeutta Salassa pidettäviin tietoihin tai niitä sisältäviin järjestelmiin luvun 7 mukaisesti, saavat oleskella Toimittajan tai sen alihankkijan Tiloissa ainoastaan valvonnan alaisina.”

Mikäli henkilöitä, joilla ei ole tietyn tason käsittelyoikeuksia, valvota; voivat he tuoda tiloihin välineitä, joilla myöhemmin henkilön poistuttua voidaan saada tietoon salassa pidettävää tietoa.

Sivu 69; Kohta 8.1

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”... Asiakkaan hyväksymälle lomakkeelle (liite 3) **ja että asiakas hyväksyy hänet** ennen kuin hän saa aloittaa mainittujen tietojen käsittelyn tai saa pääsyn mainittuihin järjestelmiin.”

Sivu 69; Kohta 8.2

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”... Asiakkaan hyväksymälle lomakkeelle (liite 3) **ja että asiakas hyväksyy hänet** ennen kuin hän saa oikeuden päästä mainittuihin tiloihin....”

Sivu 69; Kohta 9.3

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”Mikäli Toimittaja **aikoo** käyttää Palvelun toteutuksessa sellaista alihankkijaa, joka käsittelee tai säilyttää Salassa pidettäviä tietoja Suomen rajojen **ulkopuolella ja asiakas sen hyväksyy**, tulee alihankkijasta tarvittaessa hakea”

Sivu 70; Kohta 9.7

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”Toimittajalla ei ole oikeutta saada tietoonsa syytä kieltoon jos kiellon perusteena on henkilöturvallisuusselvitys. ”

Sivu 71; Kohta 12.1

Kohdasta esitetään poistettavaksi kappaletta;

”Asiakkaan on ilmoitettava tahdostaan suorittaa tarkastus viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen ehdotettua tarkastuspäivää. Toimittaja voi ehdottaa uutta päivää tarkastukselle. Uusi ajankohta ei kuitenkaan saa olla myöhemmin kuin kymmenen (10) päivää Asiakkaan ehdottaman päivän jälkeen. Tarkastus saadaan suorittaa kuitenkin enintään kaksi kertaa vuodessa, ellei ole erityisen painavia syitä useammille tarkastuksille tai toisin sovita.”

Rajaukset tekevät turvallisuustarkastuksista tehottomia, eivätkä ne kannusta toimittajaa ylläpitämään vaadittua turvallisuustasoa.

Sivu 72; Kohta 12.8

Kohtaan esitetään lisättäväksi;

”Tämä kohta ei koske laissa määrättyjä turvallisuusviranomaisia ja heidän välistään toimittajaa koskevaa tiedon vaihtoa.”

Sivu 74; Kohta 15.3

Kohdasta esitetään poistettavaksi kappaletta;

””Lisäksi jos Toimittaja on rikkonut tätä Turvallisuussopimusta vähintään kolme kertaa siten, että Asiakkaalle on syntynyt oikeus vaatia luvussa 14 tarkoitettua sopimussakkoa, Asiakkaalla on aina oikeus irtisanoa välittömästi päättymään *[tai purkaa]* tämä Turvallisuussopimus ja se Pääsopimus, johon tämä Turvallisuussopimus perustuu.”

Rajaukset tekevät turvallisuustarkastuksista tehottomia, eivätkä ne kannusta toimittajaa ylläpitämään vaadittua turvallisuustasoa.

Sivu 80

Kappaleeseen esitetään lisättäväksi;

”Turvallisuusluokitellun tiedon hallintaprosessi rakentamishankkeissa” – taulukon (viittaus: ko. taulukko perustuu muokattuna PHRAKL:n Juha Kyllösen laatimaan dokumenttiin Turvallisuusluokitellun tiedon hallintaprosessi Puolustushallinnon rakentamishankkeissa) ”

PEOPOS lausunto AI22937

Sivu 81

Kappaleeseen esitetään lisättäväksi;

"Taulukossa "Rakentamishankkeiden turvallisuusaskeleet" (viittaus: ko. taulukko perustuu muokattuna PHRAKL:n Juha Kyllösen laatimaan dokumenttiin Rakennushankkeiden turvallisuusaskeleet)."

Sivu 92; Liite 8: Lähdeluettelo (sivu 92)

Lisäyksenä liiteluetteloon;

Turvallisuusluokitellun tiedon hallintaprosessi Puolustushallinnon rakentamishankkeissa PHRAKL Juha Kyllönen

Rakennushankkeiden turvallisuusaskeleet PHRAKL Juha Kyllönen