



26. 11. 2012

Lausuntopyyntö (VM047:19/2007, 860/00.01.00.01/2012)

Toimitilojen tietoturvaohje

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Toimitilojen tietoturvaohjeeseen.

Ohjeen tarkoituksena on tukea valtioneuvoston asetusta tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa (681/2010) toimeenpanoa. Asetus edellyttää perustason tietoturvallisuuden toteuttamisessa asiakirjojen tietojenkäsittely- ja säilytystilojen riittävää valvontaa ja suojaamista sekä erillisiä suojaustoimia korotetun ja korkean tason käsittely-ympäristöille.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tutustunut ohjeeseen. Ministeriö pitää ohjetta hyvänä ja selkeänä. Ohje on tarkoituksenmukaisesti rakennettu liitteiden varaan helpottaen käytännön työskentelyä ohjeen kanssa.

Ministeriö haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin. Osa hallinnon rakennuksista on äskettäin peruskorjattu, esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön Etelä-Esplanadi 16:n toimipiste. Peruskorjauksessa ei ole voitu huomioida kaikkia ohjeessa kuvattuja yksityiskohtia, sillä peruskorjauksen suunnittelu on alkanut ennen kuin kaikki vaatimukset ovat olleet selvillä. Jälkikäteiset muutokset rakenteisiin voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.

Ohjeen johdannossa on todettu, että kaikki esitetyt linjaukset eivät tule kyseeseen kaikissa toimintaympäristöissä. Ohjeen tekniset vaatimukset ovat kuitenkin melko yksityiskohtaisia. Selvyyden vuoksi ohjeessa tulisi kuvata selvästi mahdollisuus käyttää myös muuta saman murto- ja tiirikointilujuuden tai muuta vastaavaa ohjeen edellyttämää ominaisuutta antavaa toiminnallisuutta. Tämän lisäksi ministeriö haluaa kiinnittää huomiota ohjeen liitteessä 1 kuvatun turvallisuusvaatimustaulukon seuraaviin kohtiin.

Taulukon mukaan korotetulla tasolla, jossa käsitellään STIII turvaluokiteltuja aineistoja sekä korkealla tasolla edellytetään piikkilanka-aidan käyttämistä. Tiheään rakennetulla kaupunkialueella sekä suojeltujen kohteiden osalta vaaditun piikkilanka-aidan käyttö on pääsääntöisesti mahdotonta. Ministeriö ehdottaakin vaatimuksen vaihtoehtojen esittämistä esimerkiksi hyödyntämällä nykyaikaista kulunvalvontaa tai aluevalvontaa.

Samaisessa liitteessä rakenteille on edellytetty mm. luja tiili, luja betoni tai näitä vastaavaa lujuutta omaavia rakenteita. Ohjeeseen olisi syytä

täsmentää selvyyden vuoksi onko tarkoitettu erikoislujaa betonia ja/tai korkealujuusbetonia.

Ikkunoille on edellytetty taulukossa alle 4 m korkeudessa suojalasisitusta sekä näiden avaamisen estoa. Lisäksi korkean tason vaatimuksessa on edellytetty että kattoikkunoita ei voi olla. Ohjeeseen on syytä täsmentää tarkoitetaanko tällä vain suojattavalla vyöhykkeellä sijaitsevaa ikkunaa / kattoikkunaa vai rakennuksessa ylipäättään olevia ikkunoita / kattoikkunoita.

Yleisavaimien hallinnassa on edellytetty, että yleisavainta ei saa poistaa tiloista. Yleisperiaatteena vaatimus on ymmärrettävä mutta ohjeen tulisi huomioida palo- ja pelastustoimen vaatimukset nopeaa reagointia edellyttävissä tilanteissa.



Pekka Plathan
ylijohtaja



Mika Mäkilä
liikenneneuvos