

Asia: VN/26268/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Huomiot pykälästä (luonnos laiksi vesihuoltolain muuttamisesta) ja säännöskohtaisista perusteluista (luku 7)

Hallituksen esityksen tekstiosiossa avatuissa lakiesityksen keskeisissä muutoksissa ei nähdäkseni ole sellaisia asioita, jotka esim. heikentäisivät sammutusveden saatavuutta vesilaitosten alueilla.

Vesihuoltolain luonnoksen 9§:ssä on esitetty vesihuoltolaitoksen tehtävät. Sammutusveden järjestäminen tai toimittaminen ei ole erikseen em. pykälässä mainittu, vaan se on asetettu pelastuslain 30§:ssä kunnan vastuulle, yhdessä vesihuoltolaitoksen kanssa sammutusvesisuunnitelmassa edellytetyllä tavalla. Tähän pelastuslain pykälään viitataan lakiluonnoksen 15 a §:ssä.

Lakiluonnoksen 15 b §:ssä on kuvattu vesihuollon häiriötilanteesta ilmoittaminen. Nähdäkseni pelastusviranomaiselle tulisi ilmoittaa mahdollisesta vedenjakeluun liittyvästä häiriötilanteesta etenkin, mikäli häiriö vaikuttaa sammutusveden saatavuuteen. Samaten pelastusviranomaisen tulisi ilmoittaa vesihuoltolaitokselle esimerkiksi tehtävillä havaitsemistaan vesihuoltolaitoksen hallinnassa olevien vedenjakelulinjojen rikkoutumisista jne. (vrt. Leppävaara 2/2024) tiedonkulun varmistamiseksi ja reagointiaikojen pienentämiseksi.

Huomiot muista hallituksen esityksen kohdista

-

Muut huomiot

Hallituksen esityksen tekstiosiossa avatuissa lakiesityksen keskeisissä muutoksissa ei nähdäkseni ole sellaisia asioita, jotka esim. heikentäisivät sammutusveden saatavuutta vesilaitosten alueilla.

Rajala Juha
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos