

Asia: VN/26268/2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vesihuoltolain muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Huomiot pykälästä (luonnos laiksi vesihuoltolain muuttamisesta) ja säännöskohtaisista perusteluista (luku 7)

Luonnoksen 3§:n mukaan vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta, ja: a) toimittaa vettä talousvetenä käytettäväksi vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin; taikka b) vastaanottaa jätevettä vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilöltä. Toisaalta vesilain 3.luvun 3§:n 2) kohdan mukaan veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi on aina luvanvaraista. Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan säädöksistä seuraa se, että kaikki sellaiset vesihuoltolaitokset, jotka ottavat vettä omasta kaivostaan, joutuvat hakemaan vedenotolle vesilain mukaisen luvan. Vesilain lupavelvollisuus tulisi siis koskemaan esimerkiksi sellaisia pieniä vesiosuuskuntia, jotka jakelevat vettä omasta kaivostaan tai vedenottamostaan ja jotka eivät tähän asti ole tarvinneet vedenottoon tällaista lupaa.

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lisäksi, että ELY-keskusten toiminta loppuu 31.12.2025 ja tehtävät jakautuvat alueellisiin elinvoimakeskuksiin ja lupa- ja valvontavirastoon. Näin ollen lakiehdotuksessa olisi järkevämpää käyttää ELY-keskuksen sijasta esimerkiksi termiä valtion vesihuoltolain valvontaviranomainen tai uuden viranomaisen nimeä, mikäli tämä on lain voimaan tullessa tiedossa.

Huomiot muista hallituksen esityksen kohdista

-

Muut huomiot

-

Kinnunen Timo

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Ympäristövaikutukset
ja alueidenkäyttöyksikkö/Pohjavesitiimi