

Asia: VN/33125/2025

## **Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain ja rakentamislain muuttamisesta**

### **Lausunnonantajan lausunto**

#### **Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään**

Pirkanmaan hyvinvointialue kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain ja rakennuslain muuttamisesta.

#### **3.2. Kemikaaliturvallisuuslaki**

Kommentti liittyen kappaleeseen 3: Tukesilta pyydetään kaavalausunto vain, jos kaavoitetaan alueille, jotka ulottuvat Tukesin valvonnassa olevien kohteiden konsultointivöhykkeille tai kaavamutoksella pyritään kaavoittamaan aluetta, jolle suunnitellaan Tukesin valvontaan tulevia tuotantolaitoksia. Tukes pääsee vaikuttamaan tuotantolaitoksen sijoitukseen jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Mikäli kohde on tulossa pelastusviranomaisen valvontaan, tulee toiminnanharjoittajan jo suunnittelun alkuvaiheessa tarkastella huolella tuotantolaitoksen sijoituspaikkaa vaaranarviointien kautta.

#### **7.2. Laki rakentamislain muuttamisesta**

Kommentti kappaleeseen 18 (s. 23, Pykälän 1 monetin 8 kohdan mukaan...): Vaatimus vähintään kahdesta käyttökelpoisesta pääsytistä kohteeseen kahdesta eri suunnasta on hyvä ulottaa myös kemikaalikohteisiin. Vaatimus on ollut aiemmin vain nestekaasukohteissa. Varsinkin lumisena talvena voi toinen lähestymissuunta olla tukossa.

#### **7.2. Laki rakentamislain muuttamisesta**

Kommentti kappaleeseen 31 (s.25, 67 a §. Lausunto puhtaan siirtymän...) ja kappaleeseen 33 (s. 26, Lisäksi esityksen mukaisesti tulisi pyytää...): Pykälään lisättäisiin 2 momentti, jonka mukaan kunta pyytää lausuntoa myös hyvinvointialueen pelastusviranomaiselta. On hyvä, että lausunnonpyytäjä voi pyytää selvitystä yllä lueteltuihin asioihin, mihin halutaan kiinnittää huomiota lausuntoa annettaessa. On kuitenkin huomioitava, että pelastusviranomainen valvoo myös kemikaaliturvallisuuslain 24 §:n perusteella kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia. Pelastusviranomaisen lausunnon osalta olisi otettava kuitenkin huomioon, että tämän pykälän perusteella esitettävä lausunto ei tarkoittaisi sitä, että rakennuspaikalle tehtävälle tuotantolaitokselle saisi suoraan kemikaaliturvallisuusluvan. Pelastusviranomainen voisi kuitenkin tuoda lausunnossaan julki, miten toiminnanharjoittaja voi selvittää toimintansa laajuuden ja mahdollisen valvontaviranomaisen.

Onko tarpeen pyytää lausuntoa myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta? Voiko kohde vaatia esim. kunnan ympäristöluvan, mikäli siellä olisi maalaamotoimintaa ja pintakäsittelyä?

#### 8 Lakia alemman asteinen sääntely

Kommentti koko kappaleeseen: Mikäli kohde harjoittaa kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä, tulee toiminnanharjoittajan laatia pelastussuunnitelma rakennukseen tai kohteeseen. (Pelastuslaki 379/2011 14, 15 ja 112 §; Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 407/2011 1 §)

Toivonen Teemu-Taavetti  
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuspalvelut

Oksanen Tytti  
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastus- ja ensihoitopalvelut