

Jussi Korhonen/ Ira Pasi

Lausunto väestönsuojia koskevan osahankkeen raporttiluonnoksesta

Huolimatta vähäisestä otannasta, on raporttiin löydetty selkeä yhteneväisyys nykytilanteesta. Vaikka otanta onkin rajoittunut tuohon pieneen määrään vastaajia, on saaduista tuloksista helposti huomattavissa samat ongelmat ja puutteet myös kokonaiskuvassa.

Raportissa on myös selkeästi perusteltu jo johdantovaiheessa, mistä johtuvat eri tyyppisten väestönsuojien varusteluun ja käyttökelpoisuuteen liittyvät poikkeamat.

Viestinnän tulee olla kiinteistön omistajien suuntaan kunnossapidon velvoitteista vaativampaa.

”Välinpitämättömyys” on terminä hieman mieto.

Yhtenä ongelmana koetaan, että taloyhtiöiden osalta ei löydy henkilöitä osallistumaan järjestettäviin väestönsuojanhoitaja-koulutuksiin. Tämä luultavasti osiltaan selittää väestönsuojien kunnossapidon puutteita.

Väestönsuojatietojen kulkeutuminen rakennusvalvontaviranomaiselta pelastusviranomaiselle tulisi varmentaa. Tämän tiedon tulisi kulkeutua järjestelmien välillä automaattisesti.

Loppulauseissa esitetyt ratkaisumallit ovat sinällään hyviä, mutta ongelmaksi mahdollisesti muodostunee se, että alueellisella tasolla asiat eivät välttämättä tule ohjeistus tasolla muuttumaan.

Markku Lauronen
Riskienhallintapäällikkö
Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Mika Helin
Paloinsinööri
Kanta-Hämeen pelastuslaitos