

Asia: VN/7702/2020

Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kokonaisuudessaan hyvä ja Älyverkkotyönryhmän loppuraportin mukainen asetusluonnos.

Siirtymäaika tulee olla sidottu keskitetyn tiedonvaihtoyksikön aikatauluun, jotta mahdollisien aikataulumuutoksien vuoksi ei toimialan toimijat joudu alkamaan tekemään kalliita väliaikaisinvestointeja.

Hyvä asiana näemme, että hyvityslaskentapalvelu tehdään keskitettyyn tiedonvaihtoyksikköön, jota verkonhaltijat voivat käyttää. Jotta verkonhaltija voisi halutessaan järjestää laskentapalvelun itse, niin siihen tarvittavat tiedot ja määritteet on oltava tiedossa vähintään 24kk ennen määräaika, jotta tietojärjestelmätoimittajilla on riittävä aika kehittää ja testata järjestelmä verkkoyhtiöiden kanssa.

Uudessa "Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaus tietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista" on esitetty seuraava vaatimus mittauslaitteistolle 1 § momentti 3: "jakeluverkoissa verkon käyttäjän tulee voida lukea maksettavan hinnan perusteena olevat mittaus tiedot mittauslaitteiston näytöltä tai muun mittauslaitelainsäädännön vaatimusten ja eurooppalaisten standardien mukaisen käyttöliittymän kautta luentahetkeä edeltävän neljän kuukauden ajalta"

Käytännössä tämä mittauslaitteistovaatimus ei voi toteutua tuottajien ja energiayhteisöjen osalta, koska mittalaitteistolla näkyvät mittaus sarjat lasketaan yhteen ja netotaan tietojärjestelmässä. Laskulla ja mittalaitteen näytöllä näkyvät aina eri mittaus tiedot. Käytännössä kannattaisi unohtaa mittalaitteen näytön tarpeellisuus ja asiakkaan tulee pystyä tarkastamaan laskun mukaiset tiedot verkonhaltijan tai sähkönmyyjän raportointijärjestelmästä.

Hartikainen Janne
Vantaan Energia Sähköverkot Oy - Asiakkuudenhallinta