

Asia: VN/18838/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden päästöttömän rakennuksen energiatehokkuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

28 § Routaeristys, perusmuurin lämmöneristys ja eräiden tilojen välinen ja alapohjan eristys

Alapohjan U-arvovaatimus $0,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ lattialämmitystapauksissa on perusteltu, hyödyllinen ja konkreettisesti vaikuttava parannus. Se parantaa energiatehokkuutta, pienentää lämmitystehontarvetta ja tukee kosteusteknistä toimivuutta. Alapohjan elinkaari on käytännössä rakennuksen elinkaaren pituinen ja alapohjan energiatehokkuuden parantaminen jälkikäteen on erittäin hankalaa.

Janne Mecklin
Solupak Insulation Oy