

Asia: VN/18838/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden päästöttömän rakennuksen energiatehokkuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Kiitämme mahdollisuudesta lausua. Kommenttimme koskee pykälää 19 Uusiutuvan ja päästöttömän energian määrä.

Päästöttömän rakennuksen uusiutuvan ja päästöttömän energian määrä pinta-alaa kohden tulee olla vuositasolla yhtä suuri tai suurempi kuin laskennallinen energiatehokkuuden vertailuluku.

Vertailuluku on erittäin vaikea saavuttaa korkeissa rakennuksissa, jotka tyypillisesti sijaitsevat kaupunkien keskustoissa, eikä niissä ole lämmitysjärjestelmälle tyypillisesti muuta vaihtoehtoa kuin kaukolämpö. Mikäli kaukolämpö ei ole uusiutuvaa, vaatimukseen ei päästä. Lisäksi korkeiden rakennusten kattopinta-ala on pieni, ja tuuliolosuhteet niin rajut, että aurinkopaneelien asentaminen katolle ei ole mielekästä. Usein myöskään julkisivuissa ei ole riittävästi tilaa aurinkopaneeleille. Ehdotamme, että korkeat rakennukset saisivat poikkeuksen tästä vaatimuksesta.

Airaksinen-Wikberg Miimu
SRV Yhtiöt Oyj