

Asia: VN/18838/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden päästöttömän rakennuksen energiatehokkuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Tilastokeskus kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Tilastokeskuksen mielestä asetusluonnoksen tavoite – vähentää rakennuskannan energiankulutusta ja päästöjä vuoteen 2050 mennessä – on perusteltu ja kannatettava. Asetusluonnokseen sisältyvä tavoite lisätä uusiutuvan energian käyttöä tukee sekä kansallisia että EU-tasoisia ilmasto- ja energiatavoitteita.

Tilastokeskus haluaa nostaa esille kaksi asiaa:

Politiikkatoimenpiteiden seuranta virallisten tilastojen avulla

Politiikkatoimenpiteiden vaikutuksia seurataan usein virallisten tilastojen kautta. Rakennusten energiankäytön tilastoihin sisältyy määritelmällisesti sellaisia rakennuksia kuten kesäasunnot ja varastot, jotka eivät kuulu rakennusten energiatehokkuustoimien piiriin. Näiden tunnistaminen ja erottaminen omiksi luokikseen olisi tärkeää, jotta seuranta tuottaa tarkkaa ja luotettavaa tietoa politiikkatoimenpiteiden todellisista vaikutuksista.

Toteutuneen ja laskennallisen energiankulutuksen käsitteellinen ero

On selvää, että uusien rakennusten energiankäyttö ja energiatehokkuus arvioidaan laskennallisesti, koska uuden rakennuksen energiankäyttöä ei voida havaita. Näiden oletuspohjaisten laskelmien käyttö muissa yhteyksissä saattaa kuitenkin johtaa virheellisiin johtopäätöksiin, mikäli oletukset eivät vastaa todellista käytöstä. Jos näin halutaan tehdä, on tärkeää varmistaa, että laskentamenetelmät ovat mahdollisimman realistisia.

Tilastokeskus katsoo pykälän 19 määräysten tulisijojen ja ilmalämpöpumppujen vaikutuksen arvioinnista parantavan laskennan realistisuutta. Alustavat analyysit energiakriisin vaikutuksista viittaavat siihen, että ilmalämpöpumpuilla ja puunkäytön lisäämisellä oli suuri vaikutus kriisiin sopeutumisessa.

Pykälän 33 rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset täyttävät asuinrakennusten lämmönlähteet/lämmitysjärjestelmät: kaukolämpö, maalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu ja sähkölämmitys eivät kata kaikkia uusissa asuinrakennuksissa käytettyjä lämmönlähteitä. Suomessa rakennetaan edelleen uusia puuta päälämmönlähteenään käyttäviä pientaloja. Niiden osuus on vuosina 2020-2024 ollut kerrosalalla mitaten 2 % ja asuntojen lukumäärällä 1 %. Myös kevyttä polttoöljyä käytetään edelleen jonkin verran, kuitenkin vähemmän kuin puuta.

Timonen Leena

Tilastokeskus - Tieto- ja tilastopalvelut/Taloustilastot/Energia, ympäristö ja kasvihuonekaasut