



TEKNINEN KAUPPA

LAUSUNTO

06.10.2017

J Sucksdorff

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Ylijohtaja Tuula Varis

PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO

Viite: YM16/400/2017

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN ALLE 50 MEGAWATIN ENERGIANTUOTANTOYKSIKÖIDEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja yllämainitusta asetusluonnoksesta, jolla tullaan panemaan kansallisesti käytäntöön direktiivin (EU) 2015/2193 muut kuin lakitason sääntelyä vaativat velvoitteet.

Teknisen Kaupan Liitto ry ja sen muun muassa varavoimajärjestelmiä toimittavien yritysten muodostama Aggregaatit ja Polttomoottorit – toimialaryhmä pitää luonnosta ja erityisesti sen linjauksia dieselkäyttöisten varavoimakoneiden suhteen hyvinä; käyttötuntimäärien jäädessä pieniksi investoinnit päästöjen pienentämiseen näissä kohteissa olisivat käytännössä rahan heittämistä hukkaan.

Haluamme kuitenkin kiinnittää huomiota seuraavaan kohtaan asetuksessa:

Liite 1 A, UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT, 2 OSA, Taulukko 5

Päästöraja-arvot (mg/m³n) uusille polttomoottoreille ja kaasuturbiineille (kokonaispolttoaineteho = P) ^{P6}

P6 Taulukon päästöraja-arvoja ei sovelleta sellaisiin uusiin yksiköihin, joiden toiminta-aika on enintään 500 käyttötuntia vuodessa kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Mikäli kahden tai useamman uuden energiantuotantoyksikön savukaasut johdetaan tai voitaisiin toimivaltaisen viranomaisen arvion mukaan johtaa yhteiseen piippuun (ympäristönsuojelulain 106 c §), katsotaan kaikkien yksiköiden käyttötuntien kuluvan aina, kun yksikin yksikkö on käynnissä aiheuttaen päästöjä ilmaan, lukuun ottamatta käynnistys- ja pysäytysjaksoja.

Esitämmekin, että varavoimakoneiden käyttötuntien seurannan tulisi olla yksikkökohtaista niiden pakokaasujen johtamistavasta riippumatta.

Teknisen Kaupan Liitto ry

Jan Sucksdorff

Asiamies

p. (09) 6824 1326, 0400 944 288

jan.sucksdorff@tekninen.fi