

Asia: VN/12625/2023

Luonnos hallituksen esitykseksi ydinenergialaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Ydinenergialain 4 §:ssä säädettäisiin yleisesti ydinenergialain turvallisuusvaatimusten suhteesta muuhun lainsäädäntöön. Sen lisäksi lain 3 §:ssä viitattaisiin nimenomaisesti joihinkin kansallisiin lakeihin, mm. painelaitelakiin (1144/2016).

Ehdotuksessa painelaitelaki on mainittu erikseen ehdotuksen 3 §:ssä, mutta esim. sähköturvallisuuslakia (1135/2016) ja eräistä paloturvallisuuslaitteista annettua lakia (paloturvallisuuslaitelaki, 191/2024) ei ole. Sähköturvallisuuslakiin ja paloturvallisuuslaitelakiin viitattaisiin kuitenkin ydinenergialain 137 §:ssä samalla tavalla, kuin painelaitelakiin.

Tukes esittää, että 3 §:n perusteluita täydennettäisiin lisäämällä viittaus myös sähköturvallisuuslakiin ja paloturvallisuuslaitelakiin, sekä samalla selkiytettäisiin ydinlaitoksen ja ydinteknisten rakenteiden suhdetta sähköturvallisuuslakiin ja paloturvallisuuslaitelakiin, esim. vastaavasti, kuin 99 §:n perusteluissa.

Ydinenergialakiehdotuksen 137 §:n 3 momentti koskisi kaikkia paloturvallisuuslaitelaissa tarkoitettuja paloturvallisuuslaitteita. Pykälän perusteluissa mainitaan vain käsisammuttimet. Kuitenkin erityisesti paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen kunnossapito ja kunnonvalvonta on ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeää.

Painelaitteiden osalta ydinenergialaissa olisi määräaikaistarkastusten (137 §) lisäksi viittaus myös muihin vaatimuksiin (3 §:n ilmaisu ”mitä NIISTÄ... säädetään”). Paloturvallisuuslaitteiden ja sähkölaitteistojen osalta nimenomainen sääntely koskee vain määräaikaistarkastuksia. Koska 3 §:ssä ei ole viittauksia paloturvallisuuslaitelakiin tai sähköturvallisuuslakiin (mutta painelaitelakiin on), onko tarkoituksena, että 4 §:n säännös kattaisi muut kuin määräaikaistarkastuksia koskevat vaatimukset, kun kyseessä ovat paloturvallisuuslaitteet ja sähkölaitteistot?

Kemikaaliturvallisuuslakia koskevassa ehdotuksessa on viittausvirhe sivulla 510. Ehdotuksen 82.1 §:n 3 kohdassa viitataan ydinenergialain 58 §:ään, kun viittauksen pitäisi olla 158 §:ään.

Levä Kirsi
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Karjalainen Sanna-Mari
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes