

Asia: VN/27825/2022

Lausuntopyyntö asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi

Yleistä

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

-

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi terveydensuojeluasetuksen (1280/1994) muuttamisesta

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

-

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

VNA talousveden tuotantoketjun riskienhallinnasta

Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonta 6 §

Liitteessä 2 todetaan, että: "Talousvettä toimittava laitos valitsee riskinarvioinnin tulosten perusteella 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua seuranta varten tarkoitettuja muuttujia seuraavien muuttujien luetteloista". ESAELY katsoo, että lauseen muotoilu pitäisi muuttaa 6 §:n 2 momentin 2 kohdassa.

ESAELY katsoo, että liitteessä 2 mainittuja muuttujia on sisällytetty hyvin moneen eri listaan. ESAELY kysyy, että onko muuttujalistausta mahdollista yhtenäistää ja ovatko kaikki muuttujat tarpeellisia?

Pitäisikö tämän osalta esittää jonkinlaista neuvontaa ja ohjausta talousvettä toimittaville laitoksille. Mitä muuttujia ja millä seuranta tiheydellä erilaisissa tilanteissa talousvettä toimittavan laitoksen tulee tarkkailla, jos alueella on esim. polttoaineiden jakeluasema?

Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

-

Lammila Jyrki
Etelä-Savon ELY-keskus - Vesihuoltopalvelut -yksikkö