



18.8.2020

Sisäministeriö
Kirjaamo / Mikko Hiltunen

Kuulemispyyntö SM2019600
00.01.05.00
SMDno-2019-2078

NÄKEMYKSIÄ JA LAUSUNTO PELASTUSLAIN VARAUTUMISTA JA VÄESTÖNSUOJELUA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN UUDIS- TAMISTARPEISTA

Pelastuslain 379/2011, 75§ sekä valtioneuvoston asetusta väestönsuojista 408/2011 2§, tulisi muuttaa siten että viranomaisten tulkinnat kuntien ja maakuntien välillä vähentyisivät.

Pelastuslaki 379/2011, 75§
Helpotusten myöntäminen

Pykälässä annetaan rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle mahdollisuus myöntää helpotuksia sekä vapautuksia väestönsuojan rakentamisesta. Maakunnissa on useita eri rakennusvalvontoja jotka tulkitsevat pykälää eri tavalla. Pykälän väljyys aiheuttaa sen, että viranomaiset voivat tulkita tarpeet liian alhaiseksi. Helpotuksien sekä vapautusten edellytyksiä tulisi tarkentaa.

Valtioneuvoston asetusta väestönsuojista 408/2011 2§

Hoitolaitosten osalta tulisi olla selkeämpi ilmaisu siitä, miten hoitolaitoksissa tulisi tilantarve ottaa huomioon. Osa hoidettavista potilaista vaatii enemmän tilaa kuin pykälässä määritelty 0.75 neliometriä henkilöä kohden. Samassa lauseessa mainitaan ”jollei erityisestä syystä tarvita suurempaa tilaa”, jota tulisi tarkentaa. Asetuksessa tulisi selkeämmin määritellä käytetäänkö kohteissa prosentti- vai henkilömitoitusta. Lisäksi tulisi ilmaista, että sitä mitoitusta jossa neliömäärä on suurempi, tulisi käyttää. Käytäntö on osoittanut, että selkeän linjan puuttuessa, ei halukkuutta väestönsuojan koon kasvattamiseen taloudellisten syiden vuoksi ole. Moninaiset tulkinnat asiassa edesauttavat

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua

Uusien säännösten tarve

Isoja kohteita, joissa on useita väestönsuojia ja mitoitus perustuu henkilömäärään, tulisi velvoittaa laatimaan sekä ylläpitämään väestösuoja- tai muuta vastaavaa selvitystä. Selvityksessä tulisi olla ajantasainen kuvaus rakennuspaikalla olevista väestösuojien kapasiteetista, sekä väestönsuojan tarpeesta.

Minut tavoittaa parhaiten sähköpostitse jyri.leppakoski@satapelastus.fi tai puhelimitse 044 7011501 arkipäivisin klo 9-16.

Lausunnon sisällöstä lisätietoja myös vs. palomestari Elsa Mattilalta elsa.mattila@satapelastus.fi tai puhelin 044-701 7405

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS
Jyri Leppäkoski
Pelastuspäällikkö
Satakunnan pelastuslaitos