

[mikko.hiltunen@intermin.fi](mailto:mikko.hiltunen@intermin.fi)[kirjaamo@intermin.fi](mailto:kirjaamo@intermin.fi)

## **Ylivieskan rakennusvalvonnan lausunto / näkemys koskien pelastuslain 10 ja lukuja liittyen pelastuslain uudistamiseen**

Varautuminen poikkeusoloihin ja väestönsuojelu – jaosto on pyytänyt Ylivieskan kaupungilta näkemystä / lausuntoa liittyen pelastuslain uudistustarpeeseen. Erityisesti on pyydetty näkemystä pelastuslain lukuihin 10 ja 11. Rakennusvalvonnan kannalta oleellinen on luku 11.

Väestösuojavelvoite tuottaa poikkeuksetta vastustusta jokaisessa rakennushankkeessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvät ja maksajat kokevat, että väestönsuojan osuus rakennushankkeesta on suuri verrattuna käyttötarkoitukseen. Useinhan nämä tilat ovat toisarvoisessa käytössä: varastona tai pukuhuoneena.

Ylivieskan rakennusvalvonta esittää näkemyksensä, että

- (PeL 71 §) Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus muutettaisiin siten, että olisi velvollisuus rakentaa nostettaisiin 1220 / 1500 m<sup>2</sup> stä 2000m<sup>2</sup> ja isompiin rakennuksiin. Tämä selkeyttäisi rakentamisvelvoitetta.
- (Valt. neuv..As. Väest. 2§) Samalla nostettaisiin minimineliömäärä 30 m<sup>2</sup>, eli luovutettiin pienistä ja siirryttäisiin isompiin yksiköihin.
- (PeL 71 §) velvoite rakentaa väestönsuoja varastorakennuksiin poistettaisiin koska samoin kuin maatalousrakennuksissa, ei varastoissakaan työskentele ihmisiä kovin montaa verrattuna rakennuksen neliömäärään.
- (PeL 75 §) Rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle annettaisiin laissa selkeät raja-arvot, milloin ja missä tapauksissa helpotusta / vapautusta väestönsuojan rakentamiseen annettaisiin.
- (Valt. neuv..As. Väest. 3§, PeL 71 §) Annettaisiin mahdollisuus esim. yksittäisen toimijan rakentaa suurempi väestönsuoja, ja hänellä sitten myydä väestönsuojatilaa esim. läheisille kerrostaloille. Omistajallahan on 2 päivää aikaa laittaa väestönsuoja käyttökuntoon, joten voisi ajatella, että henkilölle olisi sama meneekö hän oman rakennuksen- vai 1 km:n päässä olevaan väestönsuojaan. 500 metrin etäisyysvaatimus rakennettavasta kohteesta nostettaisiin 1000 metriin

**Postiosoite:**

Ylivieskan kaupunki  
PL 70  
84101 YLIVIESKA

**Käyntiosoite:**

Ylivieskan kaupunki  
Kyöstintie 4  
84100 YLIVIESKA

**Puhelin:**

(08) 42941

Y-tunnus: 0190557-3

**Sähköposti:**

kirjaamo@ylivieska.fi  
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi  
i  
Kotisivu: [www.ylivieska.fi](http://www.ylivieska.fi)

---

Iiris Nivala  
p. 044 4294 373  
johtava rakennustarkastaja  
Ylivieskan kaupunki

**Postiosoite:**

Ylivieskan kaupunki  
PL 70  
84101 YLIVIESKA

**Käyntiosoite:**

Ylivieskan kaupunki  
Kyöstintie 4  
84100 YLIVIESKA

**Puhelin:**

(08) 42941

Y-tunnus: 0190557-3

**Sähköposti:**

kirjaamo@ylivieska.fi  
etunimi.sukunimi@ylivieska.fi  
i  
Kotisivu: [www.ylivieska.fi](http://www.ylivieska.fi)