



Ympäristöministeriö
Rakennetunympäristön osasto
Yliarkkitehti Pekka Lukkarinen
PL 35, 00023 VALTIONEUVOSTO

LAUSUNTO

13.1.2017

Suomen Tasolasiyhdistys ry:n lausunto koskien luonnosta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen käyttöturvallisuudesta.

Kohta: 10 § Lasirakenteet

Nykyinen teksti: Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa.

Muutosehdotus: Rakennuksen lasirakenteen ja muun valoa läpäisevän rakenteen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa eikä sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa tavanomaisessa törmäystilanteessa.

Perustelu: Aiemmin pykälää on tulkittu juurikin tavanomaisessa törmäystilanteessa. Tämän tulkinnanvaraisuuden voisi jättää pois uudistuksen myötä. Rakennusten lasituksia kun ei ole tarkoitus mitoittaa esim. räjähdystä kestäväksi.

Kunnioittavasti,

Jenni Heikkilä

Toiminnanjohtaja
Suomen Tasolasiyhdistys ry
puh. 0400 697391
jenni.heikkila@tasolasiyhdistys.fi