

Betoniteollisuus ry

LAUSUNTO
11.1.2017

Ympäristöministeriö
PL 35
00023 VALTIONEUVOSTO
kirjaamo.ym@ym.fi
pekka.lukkarinen@ym.fi

Viite: Lausuntopyyntö YM006:00/2016 (22.11.2016)

BETONITEOLLISUUS RY:N LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSESTA JA OHJEESTA KOSKIEN RAKENNUSTEN KÄYTTÖTURVALLISUUTTA

Betoniteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriön asetuksesta ja ohjeesta koskien rakennusten käyttöturvallisuutta.

Betoniteollisuus ry haluaa nostaa esille seuraavia seikkoja:

Portaan minimileveys on 850 mm. Rakentamismääräyskokoelman osan E1 mukaan portaan minimileveys on 900 mm. Pitäisikö molemmissa olla sama minimileveys?

Kohdassa 3.4 mainitaan, että porrasaskelmien välistä saa mahtua enintään 100 mm kuutio. Asiaa koskeva kuva on ristiriidassa tekstin kanssa.

Koko kerrosvälin suoran portaan lepotasolle ei ole annettu minimimittaa. Yleensä on käytetty 900 mm pituutta.

Lisäksi Betoniteollisuus ry toivoo, että asetuksessa ja siihen liittyvässä ohjeessa otettaisiin nykyistä selkeämmin kantaa seuraaviin seikkoihin:

1. Miten portaiden liukkaus määritetään ja mitkä ovat raja-arvot kuivana ja märkänä.
2. Miten tehdään kiertävän portaan etenemän mittaus? Onko se kahden pisteen välinen etäisyys vai onko laskentatapa sama kuin vanhassa F2:ssa. Miten mittaus toteutetaan, kun portaan ulkoreuna on suora (suorakaiteen muotoinen porrasaukko jossa kiertävän portaan askelmat ovat porraskuilun seiniin asti)? Tämä olisi hyvä esittää myös kuvassa 1 erilaisten tulkintojen välttämiseksi.
3. Pintojen väri- ja tummuuseroista sanotaan, että värikontrastin vähimmäisarvon tulee olla vähintään 0,40. Miten vähimmäisarvovaatimus osoitetaan kivimateriaaleilla?

Helsingissä 11.1.2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Toimitusjohtaja
Betoniteollisuus ry