

Asia: VN/6436/2019

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Varsinais-Suomen pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain ja turvallisuusselvityslain 19 § muuttamisesta turvauhkiin varastumisesta.

Kokonaisuutena Varsinais-Suomen pelastuslaitos katsoo lakimuutosten turvauhkiin varautumista varten olevan tarpeellista ja tullessaan voimaan edistävän turvallisuutta vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyssä ja varastoinnissa.

Säännöskohtaisten muutosten osalta Varsinais-Suomen pelastuslaitos lausuu asiasa seuraavaa:

4 § säädettävän soveltamisalan rajauksen osalta tulee turvauhkiin varautuminen vesihuoltolaitoksissa säätää muissa säädöksissä tasoltaan samanlaiseksi kemikaaliturvallisuuslain vaatimusten kanssa.

16 § säädetään kriittisten kohteiden suojaamisesta. Kriittinen kohde tulisi lisätä säädöksen 6 § määritelmiin.

27 a § mukaisten vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien laitosten valvonnan siirtäminen Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle prosessien ohjauksen tarvittavien tieto- ja automaatiojärjestelmisen vaatimustenmukaisuuden osalta saattaa olla valvontakohdetietojen ja

viranomaisvalvonnan yhteensovittamisen osalta muodostua haasteelliseksi ja aiheuttaa tarpeen lisäresurssoinnille valvontatyöhön.

28 § tulisi lisätä viittaus toimenpiteiden kirjaamisesta pelastuslaissa (379/2011) säädettyyn pelastussuunnitelmaan vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien laitosten osalta.

98 § säädettävän toiminnanharjoittajan velvollisuuden onnettomuudesta tai turvauhan toteutumista ilmoittamiseen tulisi kattaa myös velvollisuus ilmoittaa asiata pelastusviranomaiselle.

118 § säädettävää viranomaisen tarkastusoikeutta tulisi pelastusviranomaisen osalta laajentaa kattamaan myös vaarallisten kemikaalien säilyttämistä säätelevän Vna 685/2015 47 § mukaisissa tapauksissa. Pelastusviranomainen on kemikaaliturvallisuuslain 115 § säädetty valvontaviranomaiseksi vaarallisten kemikaalien säilyttämisen osalta.

Muilta osin Varsinais-Suomen pelastuslaitoksella ei ole lausuttavaa hallituksen esitykseen

Ylhä Anssi

Varsinais-Suomen pelastuslaitos - riskienhallinnan palvelualue