



14.12.2018

Sisäministeriö

kirjaamo@intermin.fi

tiedoksi: sari.mustila@intermin.fi

LAUSUNTO VÄESTÖNSUOJISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos puoltaa 3 § esitettyä muutosta etäisyyden korottamisesta 500 metriin mutta ehdotamme täsmentämään etäisyyden kulkureitin pituudeksi. Käytännön työssä on tullut vastaan joitakin yksittäisiä tilanteita, joissa väestönsuoja on ollut 250 metrin päässä kohteesta mutta esimerkiksi junaradan takia tosiasiallinen kulkuetäisyys on ollut paljon pidempi.

Lisäksi ehdotamme, että joko asetukseen tai tausta-aineistoon lisätään maininta, että erityistilanteissa etäisyys voidaan laskea turvalliseen tilaan, ei itse suojatilaan asti. Tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi syvälle kallioon rakennetuissa väestönsuojissa, jossa kuljetaan pitkää tunnelia pitkin väestönsuojatilaan. Näissä tilanteissa väestönsuojan sijoittamiselle tulee suuria rajoitteita jos etäisyys lasketaan suojatilaan koska maanalainen siirtymä voi olla hyvinkin pitkä.

Lausuntopyyntö on ollut alueemme kuntien rakennusvalvonnoissa ja varautumisen yhteyshenkilöillä kommentoitavana.

Tuomas Pälviä

Riskienhallintapäällikkö



Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
Västra Nylands räddningsverk

LAUSUNTO

2

14.12.2018

Sähköposti: tuomas.palvia@espoo.fi, puhelin: 050 3877110