



Sisäministeriö
kirjaamo@intermin.fi

Lausuntopyyntö 12.11.2018 SMDnro-2016-1495

LAUSUNTO ASETUSLUONNOKSISTA

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

1 §

Velvollisuus laatia rakennukseen ja muuhun kohteeseen pelastussuunnitelma
ISAVI: Ei huomautettavaa

3 a §

Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen torjuntavalmius

Perustelu: Asetuksessa tulisi huomioida, että toiminnanharjoittajan laatima suunnitelma pidettäisiin ajantasaisena ja saatettaisiin maakunnan pelastusviranomaisen tietoon. Asia vastaisi voimassa olevaa valtioneuvoston asetusta öljyvahinkojentorjunnasta.

Esitys:

3 a §:n XX momentti:

Pelastuslain 22 b ja 22 c §:ssä tarkoitetun öljyn varastojen, sataman ylläpitäjän ja laitoksen toiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että suunnitelma saatetaan ajan tasalle vastaamaan alueella tai toiminnassa tapahtuneita muutoksia. Tarkistettu suunnitelma on viivytyksettä saatettava maakunnan pelastusviranomaisen tietoon.

3 b §

Suuren öljyvaraston, sataman ja laitoksen torjuntakalusto

ISAVI: Ei huomautettavaa

6 §

Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus

ISAVI: Ei huomautettavaa

Valtioneuvoston asetus väestönsuojista (408/2011)

3 § Väestönsuojan sijoittaminen

Perustelu:

Asetuksessa tulisi huomioida, että mikäli väestönsuoja voidaan sijoittaa enintään 500 metrin etäisyydelle rakennuksesta, tulee rakennukselta suojaan kulkevan käyttökelpoisen kulkureitin olevan enintään esitetty 500 metriä. Tällä yksityiskohdalla vältettäisiin tilanteet, että esim. vesistö, tiestö tai muun vastaava estäisi väestönsuojan tehokasta käyttöä.

Esitys:

3 §:n 1 momentti:

Väestönsuoja saadaan sijoittaa enintään 500 metrin kulkuetäisyyden päähän rakennuksesta, jota varten se rakennetaan.

Sisäministeriön asetus pelastustoimen suunnitelmista (xx/xx)**Yleistä**

Pelastustoimen suunnitelmat tarvitsevat taustalleen valtakunnallisen ohjeen, jotta asetuksen tavoitteisiin päästäisiin. Suunnitelmien tulisi olla sisällöltään yksiselitteisiä, jotta niihin ei jäisi tulkinnan varaa siitä, mitä suunnitelmassa on tosiasiallisesti suunniteltu. Kaikissa suunnitelmissa tulisi olla esitetty, kuinka suunnitelmaa ylläpidettäisiin ja toteutettaisiin pelastuslaitoksessa.

1 – 3 §

ISAVI: Ei huomautettavaa

4 §

Pelastustoiminnan yleisjärjestelyt

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa tulisi määritellä pelastuslaitoksen voimavarat toimipaikkakohtaisesti pelastustoimintaan osallistuvien vähimmäisvahvuuksien osalta (välittömästi kiireelliseen tehtävään hälytettävät vahvuudet: päivitysvahvuus, varallaolovahvuus ja sopimuspalokuntien osalta sopimusvahvuus). Tiedolla saataisiin nykyistä paremmin arvioitua pelastustoiminnan palvelutason riittävyttä suhteessa alueen riskeihin.

Hyvänä suunnittelun pohjana olisi, että pelastuslaitos suunnittelisi toimipaikkakohtaisesti (sis. myös sopimuspalokunnat) henkilöstö- ja kalustoresurssinsa normaaliolojen ja poikkeusolojen osalta erikseen, jolloin tulisi huomioitua myös sopimushenkilöstön varaaminen (VAP). Pelastuslaitosten ja sopimuspalokuntien välisissä palokuntasopimuksissa on nykyään pelastustoimialueittain vaihtelevasti sovittu poikkeusolojen henkilö- ja kalustoresurssista mm. sopimuspalokunnan omistamien ajoneuvojen ja muun kaluston osalta.

1 mom. 2 kohta: Valmiuden säädössä tuli määritellä parametriperusteet valtakunnallisesti ja yhteneviksi. Valmiuden säädössä tulisi käyttää yksiselitteisiä mittareita (esim. Ilmatieteenlaitoksen antamat ennuste- ja varoitustiedot, yleisötapahtumien väkimäärä jne.), jotta valmiuden säätö ei perustuisi nykyiseen tapaan vain intuitiiviseen viranhaltijatyöhön.

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

puh. 029 501 6800
kirjaamo.ita@avi.fi
www.avi.fi/ita
Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Mikkelin päätoimipaikka
Maaherrankatu 16
Mikkeli

Joensuun toimipaikka
Torikatu 36
Joensuu

Kuopion toimipaikka
Hallituskatu 12–14
Kuopio

5 – 7 §

ISAVI: Ei huomautettavaa

Johtaja

Taina Rautio

Pelastusylitarkastaja

Kai Horelli

Tiedoksi

Sari Mustila (sari.mustila@intermin.fi)

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

puh. 029 501 6800

kirjaamo.ita@avi.fi

www.avi.fi/ita

Postiosoite: PL 50, 50101 Mikkeli

Mikkelin päätoimipaikka

Maaherrankatu 16

Mikkeli

Joensuun toimipaikka

Torikatu 36

Joensuu

Kuopion toimipaikka

Hallituskatu 12–14

Kuopio

Tämä asiakirja ISAVI/5141/2018 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ISAVI/5141/2018 har godkänts elektroniskt

Esittelijä Horelli Kai 14.12.2018 10:43

Ratkaisija Rautio Taina 14.12.2018 12:48