



Inrikesministeriet

Er referens: SMDno-2016-1495.

Såsom inbegärt utlåtande över ett utkast till en statsrådsförordning om ändring av 1 § och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum anför Statens ämbetsverk på Åland följande:

Enligt 3 § 1 mom. i den gällande förordningen får ett skyddsrum placeras högst 250 meter från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs. Det föreslås att paragrafens 1 mom. ändras så att ett skyddsrum får placeras högst 500 meter från den byggnad för vilken skyddsrummet byggs. Enligt 3 § 2 mom. förutsättes härvid att särskilda skäl föreligger.

Statens ämbetsverk på Åland förordar ändringen. Ändringen underlättar inrättandet av gemensamma skyddsrum.

Landshövding



Peter Lindbäck

Förvaltningschef



Rainer Åkerblom