

Asso Erävuoma / Finnfoam-konserni

3.3.2017

Ympäristöministeriö

kirjaamo@ym.fi

Lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

Kiitämme mahdollisuudesta lausua luonnoksesta.

Asetusluonnos on oikeansuuntainen ja siinä on asioita, jotka osaltaan selkeyttävät ja parantavat tilannetta nykymääräyksiä verrattuna sekä poistavat tulkinnanvaraisuutta. Asetusluonnoksessa on kuitenkin monet asiat kirjoitettu hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, mikä jättää tilaa tulkinnanvaraisuudelle. Usein näitä asioita on avattu perustelumuietion puolella, mutta tulevatko asetus ja perustelumuietio eli ohje kulkemaan aina yhdessä ja sitooko perustelumuietio kaikkia viranomaisia.?

Tämän takia mielestämme, on erittäin tärkeää rakentaa jo asetuksesta mahdollisimman kattava ja selkeä, etteivät se jätä tulkinnanvaraa. Tämä on erittäin tärkeää siksi, että näin varmistetaan yhtenevät vaatimus- ja laatutasot kaikkialla Suomessa. Mielestämme useassa kohtaa asioita tulisikin nostaa perustelumuietiosta asetustekstiin. Alla esimerkki pykälästä 37, miten selkeyttäisimme asetusta.

37§

Pykälässä todetaan, että ”Märkätilan lattian kaltevuuden on oltava sellainen, että vesi valuu lattiakaivoon. Suihkun läheisyydessä lattian kaltevuuden on oltava vähintään 1:100.” mielestämme tämä kohta vaatii perustelumuietion mukaisen lisäyksen lauseen loppuun ”..1:100 kahden metrin matkalla suihkupisteestä”

40§

Mielestämme rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset tulisi määritellä eikä jättää asiaa vain suunnittelijan määriteltäväksi. Nykyinen muotoilu on erittäin huolestuttava ja johtaa eriäviin laatuvaatimuksiin sekä tulkintoihin, mikä ei paranna rakentamisen laatua eikä takaa yhtenäisiä vaatimustasoja kaikkialla Suomessa.

Mikäli lausunnosta herää kysymyksiä, niin vastaan niihin mielelläni.

Kunnioittavasti,

Asso Erävuoma

Kehitys- ja markkinointijohtaja

Finnfoam Oy

asso.eravuoma@finnfoam.fi

puh. 044 544 0612