

Asia: VN/26631/2022

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Kommentit asetusluonnoksen pykäliin

4 § Veden laatu

-

5 § Suojaaminen terveydellisistä vaaroilta ja muilta haitoilta

Rakennusteollisuus RT ry kiittää lausuntopyyntöä. Juomavesidirektiivin täytäntöönpanosäädösten valmistelutyöryhmien toiminta oli hyvää, mistä haluamme myös esittää kiitoksemme.

Talousveden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet on asetusehdotuksen mukaan valmistettava hyväksytyistä materiaaleista tai materiaalien yhdistelmistä. Niin sanotut positiivilistat muodostetaan Eurooppalaisen lainsäädännön piirissä. RT pitää tärkeänä, että positiivilistojen muodostamiseen ja ylläpitämiseen kiinnitetetään riittävästi huomiota ja että työhön osallistumiseen osoitetaan riittävät resurssit.

Erytisesti on pidettävä huoli siitä, että positiivilistoilta löytyisi Suomen olosuhteissa kestäviä materiaaleja tuotteiden valmistamiseen. Erytispiirteenä Suomessa on se, että raakaveden ominaisuudet aiheuttavat joihinkin materiaaleihin nopeasti etenevää korroosiota. Uhkana on, että korroosiota kestävät materiaalit eivät olisi positiivilistalla muiden jäsenmaiden vastustuksesta johtuen. Tästä olisi pahimmillaan seurauksena, että positiivilistoilla olevista materiaaleista valmistetut tuotteet eivät kestäisikään Suomalaisen veden vaikutusta, ja rakennusten vesijärjestelmiin alkaisi aikaa myöten syntyä vaikeasti havaittavia vuotoja, joiden seuraukset vaikuttaisivat rakenteiden kestävyys ja sisäympäristöön

Kommentit perustelumuistioon

Tässä osiossa voit antaa kommentteja perustelumuistion sisältöön.

-

Hyvärinen Juhani
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka)