

Asia: VN/26631/2022

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Kommentit asetusluonnoksen pykäliin

4 § Veden laatu

Raakaveden laadun ja vedessä olevien mineraalien yms. ainesosien pitoisuuksien vaikutus putkiston käyttöikään ja kerrostumien syntyyn putkistoissa. Materiaalinvalintaa tarkennettava putkien kestoiän, irtoavien ainesosien ja putkien kerrostumisen ja tukkeutumisen osalta eri muovilaatujen, kuparin, haponkestävän ja ruostumattoman terästen välillä. Putkimitoituksen ja materiaalivahvuuksien tarkistus putkien kestoiän kannalta.

isoissa kiinteistöissä tulisi harkita kylmän käyttöveden kiertojohdon käyttökelpoisuutta veden lämpötilan hallitsemiseksi ja tarpeettoman vedenjuoksutuksen vähentämiseksi .

Vesihuoltolaitosten verkoston uusimiseen tarkastusten perusteella määritettävä uusimisväli ja budjeteissa vesihuoltolaitoksille osoitettava määräraha runkovesijohtojen tarkastamiseen uusimiseen ja toiminta-alueiden laajentamiseen. Tätä olisi kontrolloitava vuosittaisella raportoinnilla.

Raakavesilähteiksi kelpuutettavien lähteiden suojeleminen ja ympäristön toiminnan rajoittaminen mm. maatalouden päästöjen tarkastelua ja alentamista.

5 § Suojaaminen terveydellisistä vaaroilta ja muilta haitoilta

Kiinteistöjen käyttövesijärjestelmien huuhtelu ja desinfiointi tulisi ottaa huomioon järjestelmää suunniteltaessa ja rakennettaessa. Kiinteistöjen käyttöveden kulutuksen mittaukseen voisi lisätä veden lämpötilaseurannan.

Maailmanlaajuisesti tulisi tukea kehitys ja katastrofialueiden vesihuollon turvaamista koulutus, materiaaliavun ja rakentamisen ohjausryhmien avulla.

Kommentit perustelumuistioon

Tässä osiossa voit antaa kommentteja perustelumuistion sisältöön.

-

Uitto Vesa
Hämeenlinnan kaupunki Rakennusvalvonta