

Asia: VN/26631/2022

## **Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärlaitteistoista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta**

### Kommentit asetusluonnoksen pykäliin

#### **4 § Veden laatu**

-

#### **5 § Suojaaminen terveydellisistä vaaroilta ja muilta haitoilta**

Uusi tekstiluonnos poikkeaa tyyliltään muusta asetustekstistä. Se on ympäröivää eikä yhtä havainnollinen esimerkiksi suunnittelijalle kuin nykyinen teksti.

Mikäli nykyinen teksti poistetaan asetuksesta, toivotaan sen siirtoa Talotekniikkainfon oppaaseen.

Onko asetuksessa/juomavesidirektiivissä huomioitu standardi SFS-EN 1717 (Vesilaitteistoissa olevan talousveden suojaaminen saastumiselta ja laitteille asetetut yleiset vaatimukset takaisinvirtauksen aiheuttaman saastumisen ehkäisemiseksi)? Jos virke "Vesilaitteiston on oltava sellainen, että torjutaan veden takaisinimeytymisestä sekä nesteiden ja kaasujen sisään tunkeutumisesta johtuva pilaantumisvaara." poistetaan, missä kohdassa asetusta varmistetaan ettei talousveteen sekoitu vettä joka ei täytä talousveden vaatimuksia? Perustelumuistion kohdassa 4.2 mainitaan, että tällaisesta asiasta säädetään asetuksessa.

### Kommentit perustelumuistioon

**Tässä osiossa voit antaa kommentteja perustelumuistion sisältöön.**

-

Silander Heidi  
Granlund Oy