

# Valtioneuvoston asetus

## suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti  
*muutetaan* suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) 22 §:n 1 momentti ja liitteen 3 kohta 10, sekä  
*lisätään* 17 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

### 17 §

#### *Polttoaineen saatavuudessa ilmenevät häiriöt*

-----  
[Lupa- ja valvontaviraston] on ilmoitettava 1 ja 2 momentin nojalla myönnettyistä poikkeuksista, poikkeusten perusteluista ja asetetuista ehdoista välittömästi ympäristöministeriölle.

### 22 §

#### *Päästöjen tarkkailu*

Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava energiantuotantoyksikön päästöjä, valvottava tarkkailuun käytettävien laitteistojen asennusta ja toimintaa ja tehtävä laitteistolle tarkastustesti vuosittain liitteen 3 mukaisesti. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava [Lupa- ja valvontavirastolle] automaattisten mittausjärjestelmien tarkistusten tulokset. Edellä 6, 8 ja 9 §:ssä sekä 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun energiantuotantoyksikön päästöjä on tarkkailtava erikseen.

-----  
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

Helsingissä x.x.20xx

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Nimike Etunimi Sukunimi

## Päästöjen tarkkailu ja mittaukset

---

10. Mittaustuloksen 95 prosentin luottamusvälin arvo ei saa ylittää seuraavia päästöjen raja-arvon prosenttiosuuksia:

Hiilimonoksidi	10 %
Rikkidioksidi	20 %
Typen oksidit	20 %
Hiukkaset	30 %

Raja-arvoon verrattavat päivittäiset keskiarvot ja tuntikeskiarvot määritetään mitatuista raja-arvoon verrattavista tuntikeskiarvoista, jotka saadaan vähentämällä mitatusta arvosta mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus laskettuna raja-arvon pitoisuudesta. Yhden mittaustuloksen 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus on hiilimonoksidille 10 prosenttia päästöraja-arvosta, rikkidioksidille ja typenoksideille 20 prosenttia päästöraja-arvosta ja hiukkasille 30 prosenttia päästöraja-arvosta.

Jos jatkuvissa mittauksissa hylätään jonain päivänä enemmän kuin kolme tuntikeskiarvoa käytettävän mittausjärjestelmän toimintahäiriön tai huollon vuoksi, on mittaukset mitätöitävä. Jos useamman kuin 10 päivän mittaukset mitätöidään vuoden aikana, [Lupa- ja valvontaviraston] on määrättävä toiminnanharjoittaja toteuttamaan viipymättä toimia, joilla parannetaan jatkuvissa mittauksissa käytettävän järjestelmän luotettavuutta.