

Asia: VN/7696/2020

Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittautietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Suomen Lähiennergialiitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston asetukseen.

Suomen Lähiennergialiiton tavoite on tehdä hajautetun uusiutuvan energian tuottamisesta ja hyödyntämisestä mahdollisimman vaivatonta. Kokonaisuutena asetus on kannatettava ja ehdotetut aikataulut kaikkien osapuolien tarpeet huomioivat.

Lähiennergialiitto haluaa huomauttaa seuraavista asetuksen kohdista:

- Älyverkkotyöryhmän ehdotuksiin tehty lisäys "mittauslaitteiston tulee kyetä havaitsemaan syöttävän sähköverkon nollavika, kun sähkönkäyttöpaikalla on sähkönkulutusta" on hyvä.
- Kohta "toiminnallisuutta määrittelevät ohjelmistot ja asetukset sekä mittautietojen rekisteröintitiheys tulisivat olla päivitettävissä etäyhteydellä". Sisältyvätkö myös asiakasrajapintaan lähetettävien tietojen määrittely näihin?
- Asiakasrajapinnan määrittely on hyvä uusi toiminnallisuus, mutta tietojen lähetysaikavaatimus yhdessä kuormanohjausreleen kuormanohjausrajapinnan kanssa rajoittaa uusien älymittareiden hyödyntämistä uusien kulutusjoustopalveluiden kehittämisestä. Määritellyillä ominaisuuksilla ei pysty vastaamaan edes nykyisten reservi- ja säätösähkömarkkinoiden aikavaatimuksiin.

Lähiennergialiitto kannattaa hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa edistäviä toimenpiteitä, joita tämä valtioneuvoston asetus edustaa. Tämän tyyppisillä toimenpiteillä kehitetään Suomen sähköverkon älykkyyttä, parannetaan kuluttajien asemaa ja synnytetään uutta puhtaan energian liiketoimintaa.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, puh. 040 568 7351, [tapio\(at\)lahienergia.org](mailto:tapio(at)lahienergia.org)

Tuomi Tapio
Suomen Lähienergialiitto ry