

Asia: VN/7696/2020

Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Paikallisvoima ry:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Paikallisvoima kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta asetuksesta. Paikallisvoima yhtyy Energiateollisuus ry:n asetusluonnoksesta antamaan lausuntoon, korostaen seuraavia seikkoja.

Asetuksessa esitetyt mittauslaitevaatimukset tarkoittaisivat Suomessa osin pidemmälle meneviä vaatimuksia kuin EU:n vähimmäistaso edellyttää. Yleisesti ottaen katsomme, että vaatimuksissa tulisi pyrkiä mahdollisimman yleiseen eurooppalaista tasoa vastaavaan sääntelyyn.

Nykyiset mittauslaitteet on asennettu pääsääntöisesti 2009 – 2014 välisenä aikana. Energiaviraston valvontamallissa mittareiden pitoaika on voinut olla 10-20 vuotta. Paikoin erityisesti maaseudulla mittareiden pitoaikana on 20 vuotta, eli pitoaika päättyy vuonna 2033. EU-sääntely ymmärtääksemme edellyttää mittareiden uusimista viimeistään vuonna 2031. Tämä voi aiheuttaa osalle verkkoyhtiöistä alaskirjauksia, mikä tulisi huomioida verkkoyhtiöiden regulaatiossa.

Yksityiskohtaiset huomiot:

1 § 2 mom: Vaatimus mitata ja rekisteröidä pätö- ja loisenergia vaihekohtaisesti on mielestämme turhan raskas. Asiakkaiden laskutus perustuu käyttöpaikan tasejakson mukaiseen kokonaistietoon. Esitämme että vähimmäisvaatimukseksi asetettaisiin ”tulee mitata ja rekisteröidä...tietojärjestelmiin laskutuksen perusteena käytettävät, tasejakson mukaiset tiedot”.

1 § 3 mom: Mikäli mittalaitteen näyttö säädetään pakolliseksi, kumulatiivisen mittauslukeman tulisi riittää. Kaikilla asiakkaille ei ole mahdollisuutta päästä mittariaan näkemään, ja tuntimittauslukemia tulee esim. 4kk laskutusjaksossa tällä hetkellä 2880 kpl. Varttimittaukseen siirryttäessä määrä nelinkertaistuu. Digitalisaatio, Datahub ja muut uudet mahdollisuudet tekevät tyhjiksi mittariin liitettävän näytön hyödyt. Vanhentunut näyttövaatimus nostaa tarpeettomasti mittareiden hintaa eli viime kädessä asiakkaiden kuluja.

2 § Kuormanohjaustoiminnallisuus: Ehdotamme kirjauksen selkeyttämistä lisäämällä ensimmäisen virkkeen loppuun seuraava sivulause: ”... ,mikäli kuormanohjaukselle on tosiasiallinen tarve ja käyttöpaikalla on sopimus ohjauksesta markkinaosapuolen kanssa.”

3 § Voimaantulo: Nähdäksemme asetuksen vaatimusten voimaantulo tulisi kytkeä yhtiöiden mittareiden massavaihtojen aikatauluun, jotka alkavat tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2024 tienoilla. Esitämme voimaantulon asettamista vuoden 2023 loppuun.

4 § Siirtymäsäännökset: Pidämme hyvänä, että yksittäistapauksessa vioittuneen mittarin tilalle sallitaan vanhojen vaatimusten mukaisten mittareiden asentaminen vuoden 2023 loppuun saakka. Esitämme, että tässä huomioitaisiin myös se, että mikäli verkkoyhtiö ei ole vielä vuoden 2023 jälkeen aloittanut mittareiden massavaihtoa, eikä yhtiön tietojärjestelmä vielä tue uusien vaatimusten mukaisia mittareita, sen sallittaisiin yksittäistapauksessa asentaa nykyisten vaatimusten mukainen mittari myös vuoden 2023 jälkeen. Mittareiden vaihdosta aiheutuva ennenaikainen tietojärjestelmän mukauttaminen aiheuttaisi kuluja, jota viime kädessä asiakkaat maksaisivat.

Kunnioittavasti,

Toivo Hurme

Toiminnanjohtaja

Paikallisvoima ry

Hurme Toivo
Paikallisvoima ry