

From: Åbro Matias <Matias.Abro@vaasansahkoverkko.fi>
Sent: 8. toukokuuta 2020 16:02
To: Kirjaamo TEM
Subject: Lausunto Dnro: VN/7696/2020

Hei

Kiitämme mahdollisuudesta lausua luonnoksesta (VN/7696/2020).

Tässä ovat Vaasan Sähköverkon kommentit liittyen ”Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista”

1 § 1. momentti, kohta 2:

- Asetuksessa tulisi määritellä erikseen mitä mittarin tulee mitata, mitä mittarin tulee rekisteröidä ja mitä tulee kerätä tietojärjestelmiin. Vaihekohtainen mittaaminen siten, että kulutusta ja tuotantoa ei netoteta hetkellisesti tai taseselvitysjakson aikana on kannatettava vaatimus. Vaihekohtaisten mittaustietojen rekisteröiminen ja kerääminen tietojärjestelmiin ei ole pääsääntöisesti tarpeen jatkuvasti ja koko verkon mittakaavassa. Näitä vaihekohtaisia tietoja ei yleensä tarvita verkonhaltijan laskutus-, asiakaspalvelu- tai käyttötoiminnan tueksi. Vaihekohtaisten tietojen rekisteröiminen ja kerääminen kasvattaa tiedonsiirron ja –varastoinnin määrät moninkertaisiksi.

1 § 1. momentti, kohta 3:

- Mittarin näytöllä näytettäväksi tulisi määritellä ainoastaan kumulatiiviset pätöenergiat, verkosta otto ja verkkoon anto. Vaatimus tallentaa ja näyttää mittarin näytöllä taseselvitysjaksokohtaiset lukemat neljän kuukauden ajalta aiheuttaa kohtuuttomia vaatimuksia mittarin kapasiteetille ja käytettävyydelle. Tosiasiassa useiden kymmenien tuhansien mittausarvojen selaaminen mittarin näytöltä ja painikkeita käyttäen ei ole käytännöllistä. Kuluttajansuoja voidaan varmistaa kustannustehokkaammin muilla tavoin, esimerkiksi kumulatiivisten lukemien ja verkonhaltijan veloituksetta tarjoamien taseselvitysjaksokohtaisten mittaustietojen avulla.

3 § 3. momentti:

- Jakeluverkonhaltijoille tulisi säilyttää mahdollisuus poiketa esitetyistä vaatimuksista samoin kuin asetuksen 2009/66, luvun 6, 4 §:ssä on mahdollistettu. Joihinkin sähkönkäyttöpaikkoihin ei käytännössä päästä vaihtamaan mittaria asiakkaasta johtuvista syistä. Tällaisissa tapauksissa ei ole perusteltua purkaa sopimuksia ainoastaan mittalaitteen vaihtamisesta johtuvista syistä.

4 § 2. momentti:

- Verkonhaltijalla tulisi olla mahdollisuus asentaa asetuksen 2009/66 mukaisia mittalaitteita yksittäistapauksissa vuoden 2028 loppuun asti, mikäli se on teknistaloudellisesti perusteltua. Esimerkiksi uusien mittareiden vaihtoprojektin ollessa kesken ja tietyssä kohteessa tai tietyllä alueella ei ole vielä järjestelmä- tai kommunikaatiovalmiutta uusien mittalaitteiden käyttöön. Tällöin voitaisiin välttyä ylimääräisiltä kustannuksilta ja mittareiden massavaihtoprojektit voitaisiin toteuttaa optimaalisessa järjestyksessä.

Terveisin
Vaasan Sähköverkko Oy