

Asia: VN/7696/2020

Valtioneuvoston asetus sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Fortum Markets Oy kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valtioneuvoston asetuksesta sähköverkkoihin asennettavien sähkön mittauslaitteistojen ja mittaustietoa käsittelevien tietojärjestelmien toiminnallisista vaatimuksista.

Toteamme lausuntonamme seuraavaa:

1 § - 4 Yksisuuntaisen tiedonvaihdon loppukäyttäjälle mahdollistava asiakasrajapinta

Asetusluonnoksen kyseisen kohdan mukaisesti mittauslaitteistossa tulee olla yksisuuntaisen tiedonvaihdon loppukäyttäjälle mahdollistava asiakasrajapinta, joka perustuu avoimeen ja päivitettävään eurooppalaiseen standardiin. Pidämme tätä kannatettavana ja tärkeänä, koska se edesauttaa uusien palvelujen kehittämistä ja tarjoamista asiakkaille. Halumme muistuttaa, että näiden palveluiden kehittäminen usein edellyttää Suomea laajempia markkinoita. Standardoitu kansainvälinen rajapinta on siis myös suomalaisen asiakkaan etu.

Lisäksi haluamme esittää seuraavat kommentit ja kysymykset;

- LED lukijalle säilytettävä mahdollisuus myöskin tulevaisuudessa, sillä nykyisellään tämän rajapinnan kautta on jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Eli LED mahdollisuus olisi hyvä olla RJ-12 -liittimen rinnalla.
- 10 sekunnin välein tapahtuvan tiedonsiirron puolesta kaipaaisimme täsmennystä, onko taustalla sekuntidata olemassa? Onko kyseessä 10 sekunnin summa? Miten sekuntidataan päästään käsiksi? Tämä on hyvin oleellista kysyntäjouston kannalta.

- Vähimmäisvaatimus 6 tunnin välein siirrettävistä lukemista on liian hidas kysyntäjouaston tarpeisiin. Nopeampi pääsy lukemiin siirtoverkon ylitse ilman ylimääräisiä lukijoita edistäisi kysyntäjouaston kehitystä Suomessa.

2 § Kuormanohjaustoiminnallisuus

Mikäli kuormanohjaustoiminnallisuuksia haluaa sisällyttää mittareihin, en ehdottoman tärkeää että rajapinta on standardoitu. Mikäli kaikki jakeluverkkoyhtiöt eivät noudattaisi samoja standardeja kuormanohjauksille, markkinatoimijoiden käytännön mahdollisuudet hyödyntää mittari-infrastruktuuria ohjauksiin olisivat hyvin rajalliset räätälöintitarpeen takia. Olisi myös haastavaa varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille toimijoille.

4 § Siirtymäsäännökset

Koska siirtymäaika on hyvin pitkä katsomme, että asiakkaalla tulisi olla oikeus saada uusi mittalaite nopeatulla aikataululla, mikäli hänellä on uusia toiminnallisuuksia edellyttävä palvelu ja jos jakeluverkonhaltijalle ei tästä syntyisi kohtuuttomia kustannuksia.

Kunnioittavasti,

Fortum Markets Oy

Tomi Hänninen

Toimitusjohtaja

Wickström Anders
Fortum Markets Oy