

Asia: VN/18459/2025

Lausuntopyyntö Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaasta

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) kiittää mahdollisuudesta lausua esitykseen Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaasta.

Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaan sisältö

Voitte kirjoittaa huomionne Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaan luonnoksesta alla olevaan kenttään.

Koska olemme havainneet väestönsuojien rauhanajan käytössä joitakin huolestuttavia ratkaisuja, esitämme lisättäväksi seuraavan tekstin alla oleviin kohtiin.

Lisäys sivulle 17 Kappale 4 JA/TAI sivulle 21 kappale 4.3.1

Väestönsuojaan ei saa asentaa tai sijoittaa sellaisia rakennelmia, laitteistoja tai asennuksia, joiden purkaminen ja poistaminen tilasta edellyttää ulkopuolista erityisosaamista tai ei ole muuten käytännössä mahdollista 72 tunnissa (esimerkiksi energiavarastot tai suojan käyttöönottovaiheessa purettaviin seiniin sijoitetut sähkö tai LVI asennukset).

Gröndahl Mika
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Meszka Jan
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK