

Asia: VN/18459/2025

Lausuntopyyntö Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaasta

Yleiset huomiot

Voitte kirjoittaa yleiset huomionne lausuntopyynnöstä alla olevaan kenttään.

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalvelut kiittävät mahdollisuudesta lausua asiaan.

Kohdissa 1.2 ja 3.1 tulkinta pelastuslain pykälistä 14 ja 15 on ongelmallinen. Väestönsuojien käyttöönoton suunnittelun yhteys vastuuseen pelastussuunnitelman laatimisesta ei käy suoraan ilmi pelastuslain pykälistä 14 ja 15. Ohjeen kohdissa 1.2 ja 3.1 viitataan hallituksen esityksen (HE 257/2010) yksityiskohtaisiin perusteluihin, jossa sanotaan: ”Poikkeusoloja varten tapahtuva omatoiminen varautuminen käsittää nykyisen käytännön mukaisen varautumisen myös kohdekohtaisiin väestönsuojelutoimenpiteisiin, kuten väestönsuojien käyttöönottoon ja toimintaan kohteessa poikkeusolojen vallitessa.” Vastuun tulisi hallituksen esityksen perustelujen sijaan käydä ilmi suoraan laista. Pelastuslain pykälää 15 tulisi tarkentaa niin, että se sisältäisi väestönsuojien käyttöönoton.

Kohdassa 1.2 on mainittu: ”Kohteissa, joissa ei edellytetä laatimaan pelastussuunnitelmaa, on kuitenkin tarpeellista suunnitella, miten väestönsuoja otetaan käyttöön ja miten sitä käytetään. Suunnitelma olisi hyvä laatia kirjallisesti.” Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista väestönsuojan käyttöönottosuunnitelman velvoittamista kohteille, joissa ei vaadita pelastussuunnitelmaa. Väestönsuojien käyttöönottosuunnitelman laatimisen velvoite tulisi kirjata lakiin myös niille kohteille, joissa ei vaadita pelastussuunnitelmaa.

Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaan sisältö

Voitte kirjoittaa huomionne Väestönsuojan käyttöönotto- ja käyttö -yleisoppaan luonnoksesta alla olevaan kenttään.

Ohjeen sivulla 12 mainitaan, että suojaan ei turvallisuuden ja viihtyvyyden kannalta tuoda lämpöä tuottavia laitteita. Sivulla 26-27 mainitaan, että yhteiseen käyttöön voi varata joitakin sähkölaitteita.

Useat mainitusta laitteista ovat lämpöä tuottavia, esimerkiksi veden- ja kahvinkeitin. Ohjeen maininnat ovat ristiriidassa keskenään. Jälkimmäinen maininta yhteiskäyttölaitteista on liian monitulkintainen ja sähkölaitteet lisäävät mm. tulipalojen ja vahinkojen riskejä väestönsuojissa.

Toinen huomio liittyen kohtaan 5.1. Kohdassa voisi olla tarkoituksenmukaista mainita kalliosuojien erityishenkilöiden varaamisesta kyseessä olevaan tehtävään.

Toivonen Teemu-Taavetti
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastuspalvelut

Oksanen Tytti
Pirkanmaan hyvinvointialue, pelastus- ja ensihoitopalvelut