

Asia: VN/32678/2025

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennustyön turvallisuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

51 § Rakennesuunnitelman laatijan pätevyys

Tähän pykälän muutos on selkeä heikennys, koska vanhassa pykälässä Vna 205/2009 56 § On selkeästi ilmaistu koulutusvaade:

Rakennesuunnitelman laatijalla on oltava vähintään teknillisen alan ammattikorkeakoulututkinto, sitä vastaava aiempi tutkinto tai teknikkotason tutkinto ja perehtyneisyys telinerakenteisiin, jos työtelineen korkeus on yli kymmenen metriä tai työtelineen seisontavakavuus perustuu ankkurointiin taikka työtelineen rakenteen suunnittelu on työtelineen peittämisen takia tai muusta syystä vaativaa.

Historiasta löytyy suunnittelijan pätevyydestä ja koulutuksesta SFS 4651 1983 3.1 Suunnittelijan pätevyys RIL 142-1987

Työmaakohtaisen telinesuunnitelman laatijalla tulee olla vähintään soveltuva teknikkotason koulutus ja perehtyneisyys telinerakenteisiin.

Uusi asetus antaa pelottavan mahdollisuuden, että käyt jonkun työnantajan järjestämän lyhyen koulutuksen lujuusopista niin olet pätevä suunnittelija. Pahimmillaan suunnittelijan pätevyyden arviointi jää käräjäoikeuden harteille.

Muistan omilta opiskeluajoilta, että jos lujuusopin meinasit saada läpi ykkösellä eli heikoimmalla arvosanalla niin puolet kokeiden tehtävistä piti olla oikein.

t. Jani Bolotin

Ramirent Finland Oy

Bolotin Jani

Ramirent Finland Oy