

Asia: VN/32678/2025

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennustyön turvallisuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Henkilöstötilat pykälä 70§: Tulkinta ja erimielisyyksien välttämiseksi nykyiset tai tarkennetut mitoitukset on syytä säilyttää. Tämä koskee myös kohtaa 71§ Peseytymistilat. Jos mitoituksia ei ole, niin työmaiden kustannusten takia on odotettavissa, että henkilöstötilojen määrää tullaan karsimaan ja sitä kautta työntekijöiden olosuhteet heikkenevät. Pukukaappien kiinteä väliseinä aiheuttaa nykyisen kaappikaluston uusimisen ja toisaalta, jos nykyiset kaapit jaetaan 2kpl/työntekijä, niin työmaiden tilakalusto tulee näiden tilojen osalta tuplaantumaan. Nykykäytännön mukaisella siirrettävällä välilevyllä saadaan vaatteet toisistaan erilleen. Käytännössä kaapissa on työvuoron aikana omat vaatteet, jolloin aina on käytössä vähintään 400mm kaappileveys. Siirrettävä väliseinä mahdollistaa koko kaappileveyden käytön kulloinkin oleva tarpeen pohjalta.

28 §: putoamista estävän suojarakenteen on oltava riittävän luja, kun taas nykyisessä asetuksessa suojarakenteen lujuudelle asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksen liitteessä 5: "Suojakaiteen käsijohteen, kaidepylvään ja niitä vastaavien rakenteiden on ilman pysyviä muodonmuutoksia kestävä putoamista estävissä suunnissa epäedullisimmin sijoitettu 1,0 kN:n suuruinen pistekuorma." Termi riittävä luo liikaa tulkinnanvaraa ja antaa mahdollisuuden käyttää esimerkiksi omia virityksiä kaideratkaisuna. Putoamisen estävien rakenteiden tulisi olla aina testattuja ja niiden olisi kestävä jokin tietty kuorma (kuten nykyisessä on säädetty). Myös pykälässä 29 § mainitaan, että "Putoavilta esineiltä suojaavan katoksen ja verkon on oltava riittävän kestäviä...", mikä on liian epämääräinen ja tulkinnanvarainen ilmaisu.

Ramirent Finland Oy

Vesa Nurmi, Tuotepäällikkö, tilaratkaisut

Jaakko Mäkelä, Tuotepäällikkö, Turvallisuuskalusto ja -ratkaisut

Tamminen Tero
Ramirent Finland Oy