

Asia: VN/32678/2025

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi rakennustyön turvallisuudesta

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Täydennyksenä aiempaan 22.1.2026 annettuun lausuntoomme

63§, 1 mom. 1):

Antaisimme tuotekehitykselle ja tapauskohtaisuudelle tässä enemmän tilaa ja jättäisimme ehdottoman vaatimuksen leukahihnasta pois. Tällöin kohdan muotoilu voisi olla esim.:

'Suojakypärää. Suojakypärän irtoaminen päästä on estettävä leukahihnalla tai muulla luotettavalla tavalla myös äkillisessä tilanteessa kuten kompastuttaessa tai muussa onnettomuudessa'

Tätä samaa ajattelutapaa toivomme käytettävän aina, kun mahdollista. Paikoin nykyinen asetukset rakennustyön turvallisuudesta on estänyt ajanmukaisten ratkaisujen käytön ja pakottanut tekemään 'niin kuin aina ennenkin'. Esimerkiksi nojatikkaat on mahdollista saada maasta käsin operoiden köysitekniikoilla turvallisiksi (tikkaat eivät kaadu, eikä työntekijä niiltä putoa), mutta niitä ei saa käyttää. Joissakin erikoistehtävissä lain sallima vaihtoehto nojatikkaille voi olla merkittävästi hankalampi ja jopa turvattomampi (esimerkiksi ratakunnossapito keskellä ei mitään).

Merjama Juha
Tapaturva Oy