

Ympäristöministeriö  
kirjaamo@ym.fi

Lausuntopyyntönne 2.6.2017 Dnro YM032:00/2017.

## Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto

Luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi kiinteistöjen vesi- ja viemärlaitteistoista Tukes lausuu seuraavaa:

Tukesilla ei ole huomautettavaa ehdotetun asetuksen osalta.

Asetuksen 22 §:ssä säädetään vesilaitteistojen puhdistuksesta ja desinfioinnista. Tähän liittyen Tukes esittää, että asetuksen muistiolounnokseen voisi kirjata mainitun pykälän kohdalle lisäinformaationa seuraavaa:

Vesilaitteiden desinfiointiin käytettävät kemikaalit ovat EU-asetuksen 528/2012 tarkoittamia biosideja. Kyseisten kemikaalien sisältämät tehoaineet tulee olla hyväksyttyjä yhteisötasolla tai mukana EU:n riskinarviointiohjelmassa. Muutaman vuoden sisällä vesilaitteiden desinfiointivalmisteita tulee koskemaan biosidivalmisteiden lupamenettely, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että desinfiointivalmisteet tulee olla Tukesin hyväksymiä kyseiseen käyttötarkoitukseen.

Johtaja

  
Juha Karjalainen

Johtava asiantuntija

  
Rainer Päätsi

Lisätietoja lausunnosta antaa ryhmäpäällikkö Paula Haapasola puh. 029 5052 020 tai [etunimi.sukunimi@tukes.fi](mailto:etunimi.sukunimi@tukes.fi).