

Asia: VN/18839/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Energiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua asetukseen rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä.

Energiateollisuudella ei ole tähän asetukseen varsinaisesti lausuttavaa. Energiateollisuus ehdottaa muistioon tai asetukseen tarkennettavan, että pykälän 7 § mukaiseen laskentaan tarkennetaan, että alku- ja lopputilanne määritetään samoilla painokertoimilla, jotta energiatehokkuutta ei voisi parantaa näennäisesti kertoimia vaihtamalla. Ymmärryksemme mukaan tämä on ollut tarkoituksena, mutta sitä ei ole erikseen kirjattu asetukseen.

Vuorenmaa Mikko
Energiateollisuus ry