

Asia: VN/18839/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Oulun yliopisto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä.

Pykäläkohtaiset huomiot

12 § Teknisten järjestelmien toiminnan varmistaminen

Oulun yliopisto pitää myönteisenä pykälän 12 mukaista vaatimusta, jonka mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee rakennuksen vaipan lisälämmöneristämisen, ilmanpitävyyden parantamisen, ikkunoiden uusimisen tai ilmanvaihtoa parantavien toimenpiteiden yhteydessä todennettavasti varmistaa lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien oikea ja energiatehokas toiminta sekä tehdä tarvittaessa taloteknisten järjestelmien tasapainotus ja säätö.

Oulun yliopistossa tehdyt tutkimukset osoittavat, että teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen energiaparannusten jälkeen sekä niiden tasapainotus ja säätö ovat ratkaisevan tärkeitä toimenpiteitä sisäympäristön laadun ja terveellisuuden varmistamiseksi. Pidämme tämän vaatimuksen sisällyttämistä asetukseen perusteltuna ja kannatettavana.

Nylund Päivi
Oulun yliopisto