

Asia: VN/18839/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Yleisesti

WWF pitää hyvin valitettavana valmistelun varovaista lähtökohtaa, jonka mukaan tarkoitus olisi tehdä ”hallitusohjelman mukaisesti vain toimeenpanon kannalta tarpeelliset muutokset sekä samassa yhteydessä täsmentää asetusta tarpeellisin osin.”

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen olisi tärkeää Suomen keskeisten ympäristöpoliittisten tavoitteiden kannalta. Energiatehokkuusnormeja ei ole merkittävässä määrin parannettu viime vuosina, joten se olisi syytä tehdä nyt, EPBD-direktiivin toimeenpanon yhteydessä. Sinänsä kannatettavaa kansallista liikkumavaraa ei pidä käyttää energiatehokkuuden vesittämiseen.

Korjausrakentamisen rooli on hyvin merkittävä, sillä vanhan rakennuskannan rakenteellisessa energiatehokkuudessa on suuria puutteita, aiheuttaen turhaa energiakulutusta, jonka tuottaminen aiheuttaa haittaa muun muassa luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle.

Tavoitteet

Perustelumuistion kohdassa 1.3 esitellään uuden asetuksen tavoitteita. WWF pitää valitettavana, että rakennusten energiankulutuksen vähentämistä ei nosteta selvästi tärkeimmäksi tavoitteeksi. WWF haluaa muistuttaa, että kaikella sähkön ja lämmön tuotannolla on haitallisia luontovaikutuksia, ja siksi energiatehokkuuden parantamista olisi priorisoitava uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen edelle.

Perustelumuistion sivulla 13 viitataan Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategiaan 2020–2050, jonka mukaan lämmitysenergiankulutus (brutto) laskisi vuodesta 2020 vuoteen 2050 mennessä noin

50 prosenttia. Tästä miltei kolmasosa olisi ilmastonmuutoksen seurausta (kuva sivulla 14). Varsinaisen energiatehokkuuden parantamisen vaikutus olisi tätä selvästi pienempi. Tämä kuvaa hyvin hallituksen vaatimatonta kunnianhimon tasoa.

Perustelumuistion kappale 3.2 kuvastaa valmistelun ongelmallista lähtökohtaa: Aluksi todetaan, että energiankulutuksen vähentämispotentiaali on merkittävä, ja että korjausrakentamisessa on merkittäviä puutteita. Selkeitä tavoitteita ei kuitenkaan aseteta ja asetuksen vaikuttavuutta ei ole kunnolla arvioitu viitaten rakennuskannan heterogeenisuutteen.

Pykäläkohtaiset kommentit

4 §

Luonnoksessa U-arvoja leikkaava kerroin on muutettu nykyisestä 0,5 arvoon 0,45. Tällä tavalla esitetään toimeenpantavan direktiivin 10 % energiansäästön minimivaatimus. Koska normeja ei ole pitkään aikaan kiristetty Suomessa, WWF pitää perusteltuna, että se tehtäisiin nyt, asetusten laajemman päivityksen yhteydessä. On myös tärkeää, että lähes nollaenergiarakennukset ja päästöttömät rakennukset eroavat toisistaan energiatehokkuuden osalta. WWF ehdottaa, että U-arvoja leikkaava kerroin olisi 0,40.

5 §

WWF kannattaa lämmön talteenoton tehokkuuden vähimmäisvaatimuksen nostamista 45 prosentista 55 prosenttiin.

Nordman Bernt
WWF Suomi