

Asia: VN/18839/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

U-Arvo vaatimuksen muuttaminen $0,7 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ tulee nostamaan merkittävästi ikkunoiden ja ovien hintaa. Lisäksi U-arvo muutos lisää huurtumisongelmaa sekä haasteita verkkosignaalien läpäisevyydessä, joiden korjaaminen tuo myös lisäkustannuksia kokonaisuuteen.

Ahtonen Otto
Karelia-Ikkuna Oy