

Lausunto

13.06.2025

Asia: VN/18839/2024

Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta päästöttömäksi rakennukseksi korjaus- ja muutostöissä

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

4 § Rakennusosakohtaiset vaatimukset

Ikkunoiden ja ulko-ovien U-arvo vaatimus 0,7 on näkemyksemme mukaan liian tiukka. Monia ulko-ovia ei ole saatavissa nykymarkkinoilla vastaavaan U-arvoon (esim. metallilasiulko-ovet). Suuremman lasiaukon parvekeovia ei myöskään ole saatavilla. Ikkunoiden osalla tämä vaatisi lähtökohtaisesti 2+2 lasirakenteisen ikkunan. Nykyisellä 1+2 lasirakenteelle päästään U-arvoon 0,8 peruskokoisissa ikkunoissa ja energiankulutuksen säästö uudella säädatalla jää erittäin pieneksi näiden kahden (0,7-0,8) välillä suhteessa kustannuksiin ja valmistuksen kasvihuonekaasupäästöihin. Ehdottaisimme, että ikkunoiden U-arvo vaatimus voisi olla 0,8 ja ulko-ovien 1,0.

Kuisma Marjaana
Insinööritoimisto Vesitaito Oy