

Asia: VN/963/2018 YM

Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskeva asetusvalmistelu

Klikkaa ja lisää väliotsikko

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

18. Muonion Jerisjärven saaren luonnonsuojelualue

Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle

20 kV:n ilmajohto luonnonsuojelualueella

Lausunnonantajan lausunto

Voit jättää kommentit lausuntoon myös liitteenä

[Isosaaren sähkölinja doc.doc](#)

[isosaari mh kartta_001.pdf](#)

[jerisjarven saaren sahko_001.pdf](#)

[jerisjarven saarten luon_001.pdf](#)

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Muonion Sähköosuuskunta Manu Friman Sähkötöidenjohtaja.

Luonnonsuojelualueella sijaitse omistamamme 20 kV:n sähkölinja, jonka sopimusleveys on tällähetkellä 6 m. Lähitulevaisuudessa linja uusitaan ja linjakatu levitettäisiin 12 m ja pylvästys uusittaisiin kestävämpään paremmin ilmaston aiheuttamia häiriöitä. Liitteenä kuvat alueesta.

Friman Manu
Muonion Sähköosuuskunta

