

Lausunto

29.04.2026

Asia: VN/1878/2025

Lausuntopyyntö HE rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakentamislain muuttamiseksi sekä energiatodistusta että rakennuksen ilmastaselvityksestä koskevien asetusten muuttamiseksi

Lausunto

Kommentit hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain ja rakentamislain muuttamisesta

-

Kommentit ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen energiatodistuksesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

FläktGroup Finland Oy haluaa antaa lausuntonsa asetuksen seuraaviin kohtiin.

Liite 4

"KUUDES SIVU – E-luvun laskennan lähtötiedot

...

Ilmanvaihtojärjestelmä: On kuvattava lyhyesti rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä, kuten sivulla 2. Lisäksi on esitettävä ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirta, ominaissähkö-teho, eli SFP-luku sekä lämmöntalteenoton, eli LTO:n vuosihyötysuhde."

Lausunto: On epäselvää miten muuttuvan ilmavirran järjestelmissä nämä tulisi esittää ja miten sen hyödyt huomioidaan energiatodistuksessa. Tätä pitää tarkentaa.

Kommentit ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen ilmastaselvityksestä ja rakennustuoteluettelosta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

-

Valkonen Pirjo
FläktGroup Finland Oy