



Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos
Alavuden paloasema
Kolistontie 15
63300 Alavus
14.10.2008

LAUSUNTO

Lausunto kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen luonnoksesta pyynnöstänne.

Lausunto koskee ainoastaan lukua 14 KEMIKAALIT JA POLTTONESTEET

Ohjeen luonnoksessa suositellaan polttonestesäiliöiden sijoittamista sisälle.

Lausunnon antajan mielestä sisätiloihin sijoittamista tulee selventää. Eli mihin sisätilaan polttoainetta voidaan sijoittaa ja kuinka paljon. Nyt ohjeesta voi joku ymmärtää että sen 3000l farmarisäiliön voi sijoittaa sisälle minne vain.

Mikäli ohjeessa on tarkoitettu erillistä pihalle rakennettua katos rakennelmaa sisätilana niin tulisi sekin selventää.

Jani Välimaa

palomestari

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos

Alavuden paloasema